

質問回答書

工事名	室根図書館移転改修（建築）工事	工事場所	一関市室根町折壁字八幡沖地内	入札年月日	平成22年6月28日
質 問			回 答		
	1. 今回工事する風除室部分に大きい置き石があるが、この石の撤去、処分等について、どのように考えればよいか。		今回工事とは別途とする。		
	2. 基礎 スロープのやり方工事が必要と思いますが、積算参考資料に出ていないようだが、どのように考えればよいか。		施工規模が小さく、また、既存建物に付属するため位置及び高さともに明確である事から、やり方工事は不要と考え、特に積算参考資料に計上していない。		