

質問回答書

工事名	花と泉の公園改修その2工事	工事場所	一関市花泉町老松字下宮沢地内	入札年月日	令和3年11月25日
No.	質問		回答		
1	原種展示コーナー屋上配管及び土間配管の位置、高さについてご教示願います。		原種展示コーナー屋上の高さはFL+2,950程度となっております。配管位置に関しては図示したものを都市整備課に備えておりますので、縦覧を希望する場合は都市整備課までお越しください。		
2	螺旋階段、スロープ手摺は手摺のみDPでよろしいでしょうか。		手摺のみDP塗装でよろしいです。		
3	レインボーアーチのドームの最大径をご教示願います。		レインボーアーチのドームの最大径はφ1500程度となっております。		
4	スロープの勾配をご教示願います。		スロープの勾配は約6.5%となっております。		
5	動物切抜ディスプレイ、門型インフォメーションサイン、サインの取付位置をご教示願います。		動物切抜ディスプレイ、サインはスロープ手摺及び交流広場壁面に取り付けるものとし、門型インフォメーションサインはAD-11の通路部分に取り付けるものとしております。		
6	遮光幕の仕様をご教示願います。		新設遮光幕はサテン生地、W8.0m*H0.9mとしております。		
7	設計図上で不明な点もあるため、現場確認は可能でしょうか。		11/15～19の8:30～17:30の間は現場確認可能です。現場確認の際は施設(0191-82-4066)へ事前連絡のうえ、施設事務室にお声掛けいただき、開錠していただくようお願いいたします。		