

質問回答書

工事名	一関市公共下水道(千厩処理区)東小田地区枝線その2工事	工事場所	一関市千厩町千厩字東小田地内	入札年月日	令和4年6月27日
No.	質問		回答		
1	経費の施工地域区分について、一般交通影響の有無をご教示願います。		一般交通影響有りです。		
2	電力基本料金 一式の明細をご教示願います。		契約電力を5kWと想定しており、必要月分を計上しています。		
3	鋼材輸送費 一式の明細をご教示願います。		鋼材輸送費として、下記2点の鋼材輸送費を計上しています。 ①覆工鉄板t=2.4tの運賃、積み下ろしを計上しています。運搬距離は10km以内を想定しています。 ②たて込み簡易土留t=14.6tの運賃、積み下ろしを計上しています。運搬距離は10km以内を想定しています。		
4	家屋調査の設計がありませんが、今回は無しでしょうか。		対象無しです。		