

質問回答書

工事名	一般県道長坂東稲前沢線他送配水管布設替工事	工事場所	一関市東山町長坂字西本町地内	入札年月日	令和5年4月26日
No.	質問		回答		
1	<p>施工地域区分(交通影響)が計上されているかについてご教示願います。また、該当する場合、区分について教示願います。</p>		<p>「一般交通影響あり②」を適用しています。</p>		
2	<p>管土被り(H=1.500~1.860)の下越し箇所が5か所ありますが、設計書の工種に土留工が確認できませんでした。積算方法についてご教示願います。</p> <p>※図面位置 図面1 A部詳細図 図面2 B部詳細図、C部詳細図 図面4 D部詳細図、E部詳細図 図面11 D部詳細図</p>		<p>土留工については計上しておりません。(既存地下埋設物の状況により土留工が必要となった場合は、協議のうえ決定します。)</p>		