

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称 水道施設名 採水地点 採水年月日	水道法による 判定基準	大森水源地(地下水)							
		大森浄水場 老松宇沼沢							
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	-	0.0003mg/l未満	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	0.0005mg/l未満	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	-	0.004mg/l未満	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.42	-	0.36	-	-	-	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	0.08mg/l未満	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	0.0002mg/l未満	-	-	-	-	
1,4ジオキサソ	0.05mg/l以下	-	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	-	0.004mg/l未満	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	-	0.07	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	
クロホルム	0.06mg/l以下	0.006mg/l未満	-	0.006mg/l未満	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	-	0.01mg/l未満	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	-	0.01mg/l未満	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満	-	0.009mg/l未満	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	-	0.008mg/l未満	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	-	0.02mg/l未満	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	0.03mg/l未満	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	9.4	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/l以下	13.2	13.1	13.2	13.1	12.6	12.2		
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	55	-	66	-	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/l以下	108	-	114	-	-	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	0.02mg/l未満	-	-	-	-	
ジエオスミン	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満	-	0.00001mg/l未満	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満	-	0.00001mg/l未満	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	0.0005mg/l未満	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.29	0.26	0.32	0.28	0.31	0.30		
pH値	5.8~8.6	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30		

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による 判定基準	汁足水源(地下水)							
		汁足配水池 老松宇水沢屋敷							
採水年月日		令和6年4月23日	令和6年5月28日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月27日	令和6年9月24日		
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	-	0.0003mg/l未満	-	-	-		
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	0.00005mg/l未満	-	-	-		
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-	-	-		
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-	-	-		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-	-	-		
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	0.002mg/l未満	-	-	-		
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	-	0.004mg/l未満	-	-	-		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-	-	-		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.31	-	0.29	-	-	-		
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	0.08mg/l未満	-	-	-		
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-	-	-		
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	0.0002mg/l未満	-	-	-		
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	0.005mg/l未満	-	-	-		
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	-	0.004mg/l未満	-	-	-		
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	0.002mg/l未満	-	-	-		
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-	-	-		
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-	-	-		
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	0.001mg/l未満	-	-	-		
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	-	0.06mg/l未満	-	-	-		
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	-	0.002mg/l未満	-	-	-		
クロホルム	0.06mg/l以下	0.006mg/l未満	-	0.006mg/l未満	-	-	-		
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-	-	-		
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	-	0.01mg/l未満	-	-	-		
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	-	0.001mg/l未満	-	-	-		
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	-	0.01mg/l未満	-	-	-		
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-	-	-		
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	-	0.003mg/l未満	-	-	-		
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満	-	0.009mg/l未満	-	-	-		
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	-	0.008mg/l未満	-	-	-		
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-	-	-		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	-	0.02mg/l未満	-	-	-		
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	0.03mg/l未満	-	-	-		
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	0.1mg/l未満	-	-	-		
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	10.7	-	-	-		
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	-	0.005mg/l未満	-	-	-		
塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1		
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	40	-	44	-	-	-		
蒸発残留物	500mg/l以下	143	-	142	-	-	-		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	0.02mg/l未満	-	-	-		
ジエオスミン	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満	-	0.00001mg/l未満	-	-	-		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.00001mg/l未満	-	0.00001mg/l未満	-	-	-		
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	0.005mg/l未満	-	-	-		
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	0.0005mg/l未満	-	-	-		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.14	0.14	0.15	0.17	0.19	0.24		
pH値	5.8~8.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30		





令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称 水道施設名 採水地点 採水年月日	水道法による 判定基準	大森水源地(地下水)									
		石名坂配水池 金沢字中屋敷									
		※※※	令和6年5月28日	※※※	令和6年7月23日	令和6年8月27日	令和6年9月24日				
一般細菌	100以下/ml	-	0	-	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	-	検出せず	-	検出せず	検出せず	検出せず				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ブromホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
塩化物イオン	200mg/l以下	-	13.2	-	13.0	12.6	12.6				
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ジェオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	-	0.27	-	0.29	0.35	0.29				
pH値	5.8~8.6	-	7.1	-	7.1	7.1	6.9				
味	異常でないこと	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	-	1度未満	-	1度未満	1度未満	1度未満				
濁度	2度以下	-	0.1度未満	-	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満				
残留塩素	0.1mg/l以上	-	0.30	-	0.30	0.20	0.20				

