

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による 採水地点 採水年月日	西本町水源(地下水)									
		西本町浄水場 岩ノ下公衆トイレ給水栓									
水道法による 判定基準	採水年月日	令和6年4月23日	※※※	令和6年6月25日	令和6年7月9日	令和6年8月20日	※※※				
一般細菌	100以下/ml	0	-	0	0	0	-				
大腸菌	検出されないこと	検出せず	-	検出せず	検出せず	検出せず	-				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ブロホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
塩化物イオン	200mg/l以下	7.4	-	6.7	6.5	6.3	-				
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
ジオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.31	-	0.33	0.32	0.38	-				
pH値	5.8~8.6	7.4	-	7.4	7.4	7.4	-				
味	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-				
臭気	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-				
色度	5度以下	1度未満	-	1度未満	1度未満	1度未満	-				
濁度	2度以下	0.1度未満	-	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	-				
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	-	0.50	0.60	0.60	-				

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による 採水地点 採水年月日	西本町水源(地下水)									
		西本町浄水場(柴宿配水池)									
判定基準	判定基準	磐井里農村広場給水栓									
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	0.0003mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.0003mg/l未満	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l未満	-
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.004mg/l未満	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l未満	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.85	-	-	-	-	-	-	0.91	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.08mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	0.0002mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.004mg/l未満	-
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l未満	-
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.06mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.06mg/l未満	-
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.002mg/l未満	-
クロホルム	0.06mg/l以下	-	0.006mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.006mg/l未満	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.003mg/l未満	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l未満	-
臭素酸	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.001mg/l未満	-
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.01mg/l未満	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.003mg/l未満	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.003mg/l未満	-
ブロホルム	0.09mg/l以下	-	0.009mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.009mg/l未満	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	0.008mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.008mg/l未満	-
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.02mg/l未満	-
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.03mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	0.005mg/l未満	-
塩化物イオン	200mg/l以下	7.4	6.9	6.7	6.5	6.3	5.8	-	-	-	-
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	108	-	-	-	116	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/l以下	-	124	-	-	-	142	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
ジオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-	-	0.000001mg/l未満	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-	-	0.000001mg/l未満	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/l以下	-	0.0005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.26	0.25	0.29	0.31	0.49	0.32	-	-	-	-
pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	-	-	-	-
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	-	-	-
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	-	-	-
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.60	0.60	0.50	0.60	0.50	-	-	-	-

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称 水道施設名 採水地点 採水年月日	水道法による 判定基準	里前水源(湧水)									
		里前浄水場 柴宿駅給水栓									
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	0.0003mg/l未満	-	-	-	-	-	0.0003mg/l未満	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	0.001mg/l未満	-	
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-	-	-	-	0.004mg/l未満	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	0.001mg/l未満	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.82	-	-	-	-	-	0.81	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.08mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	0.0002mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-	-	-	-	0.004mg/l未満	-	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	0.001mg/l未満	-	
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.06mg/l未満	-	-	-	-	-	0.07	-	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	-	0.002mg/l未満	-	
クロホルム	0.06mg/l以下	-	0.006mg/l未満	-	-	-	-	-	0.008	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	-	0.004	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-	-	-	-	0.01mg/l未満	-	
臭素酸	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	0.001mg/l未満	-	
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-	-	-	-	0.015	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	-	0.003mg/l未満	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	-	0.005	-	
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	0.009mg/l未満	-	-	-	-	-	0.009mg/l未満	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	0.008mg/l未満	-	-	-	-	-	0.008mg/l未満	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.027	0.025	0.029	0.029	0.031	0.030	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.03mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	-	0.005mg/l未満	-	
塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	7.0	7.2	6.9	6.1	5.9	-	-	-	
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	108	-	-	-	-	-	89	-	
蒸発残留物	500mg/l以下	-	134	-	-	-	-	-	114	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
ジオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-	-	-	-	0.000001mg/l未満	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-	-	-	-	0.000001mg/l未満	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/l以下	-	0.0005mg/l未満	-	-	-	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.25	0.24	0.34	0.46	0.57	0.67	-	-	-	
pH値	5.8~8.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	-	-	-	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.50	0.60	0.40	0.60	0.50	-	-	-	

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による 採水地点	里前水源地(湧水)										
		里前浄水場										
水道施設名	判定基準	ゆみおり館給水栓										
採水年月日		令和6年4月23日	※※※	令和6年6月25日	令和6年7月9日	令和6年8月20日	※※※					
一般細菌	100以下/ml	0	-	0	0	0	-					
大腸菌	検出されないこと	検出せず	-	検出せず	検出せず	検出せず	-					
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ブロホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	-	7.2	7.0	6.2	-					
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
ジオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.30	-	0.36	0.49	0.68	-					
pH値	5.8~8.6	7.5	-	7.6	7.7	7.7	-					
味	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-					
臭気	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-					
色度	5度以下	1度未満	-	1度未満	1度未満	1度未満	-					
濁度	2度以下	0.1度未満	-	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	-					
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	-	0.40	0.40	0.20	-					

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	竹沢水源(湧水)												
水道施設名	竹沢浄水場												
採水地点	田河津市民センター 給水栓												
採水年月日	令和6年4月23日	令和6年5月7日	令和6年6月25日	令和6年7月9日	令和6年8月20日	令和6年9月24日							
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0							
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	0.0003mg/l未満	-	-	-				0.0003mg/l未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満	-	-	-				-			
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-				-			
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-				-			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001	-	-	-				0.001			
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-				-			
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-	-				0.004mg/l未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-				0.001mg/l未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.52	-	-	-				0.51			
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.08mg/l未満	-	-	-				-			
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-				-			
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	0.0002mg/l未満	-	-	-				-			
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-				-			
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-	-				0.004mg/l未満			
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-				-			
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-				-			
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-				0.001mg/l未満			
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-				-			
塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.06mg/l未満	-	-	-				0.06mg/l未満			
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-				0.002mg/l未満			
クロホルム	0.06mg/l以下	-	0.006mg/l未満	-	-	-				0.006			
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-				0.004			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-	-				0.01mg/l未満			
臭素酸	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-				0.001mg/l未満			
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-	-				0.021			
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-				0.003mg/l未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-				0.007			
ブロホルム	0.09mg/l以下	-	0.009mg/l未満	-	-	-				0.009mg/l未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	0.008mg/l未満	-	-	-				0.008mg/l未満			
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-				-			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-	-				0.02mg/l未満			
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.03mg/l未満	-	-	-				-			
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-				-			
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	4.8	-	-	-				-			
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-				0.005mg/l未満			
塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	5.1	5.2	4.9	4.8				5.0			
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	87	-	-	-				98			
蒸発残留物	500mg/l以下	-	96	-	-	-				116			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-	-				-			
ジオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-	-				0.000001mg/l未満			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-	-				0.000001mg/l未満			
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-				-			
フェノール類	0.005mg/l以下	-	0.0005mg/l未満	-	-	-				-			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.20	0.21	0.28	0.39	0.32				0.21			
pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6				7.6			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし			
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満				1度未満			
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満				0.1度未満			
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.40	0.50	0.40	0.60				0.50			

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称	竹沢水源(湧水)												
水道施設名	竹沢浄水場												
採水地点	田河津字竹沢												
採水年月日	令和6年4月23日	※※※	令和6年6月25日	令和6年7月9日	令和6年8月20日	※※※							
一般細菌	100以下/ml	0	-	0	0	0	-						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	-	検出せず	検出せず	検出せず	-						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ブromホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	-	5.1	5.1	4.8	-						
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
ジオスミン	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.23	-	0.30	0.35	0.41	-						
pH値	5.8~8.6	7.6	-	7.6	7.6	7.8	-						
味	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-						
臭気	異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-						
色度	5度以下	1度未満	-	1度未満	1度未満	1度未満	-						
濁度	2度以下	0.1度未満	-	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	-						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	-	0.40	0.60	0.60	-						

令和6年度 水質検査結果(浄水)

水源の名称 水道施設名 採水地点 採水年月日	水道法による 判定基準	大森水源(地下水)							
		東稲浄水場(東稲配水池) 東稲生活改善センター給水栓							
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	0.0003mg/l未満	-	-	-	-	0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	0.00005mg/l未満	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	0.001	-	-	-	-	0.001	
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-	-	-	0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	-	0.92	-	-	-	-	1.08	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	0.08mg/l未満	-	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	0.0002mg/l未満	-	-	-	-	-	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	-	
シス・トランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	-	0.004mg/l未満	-	-	-	-	0.004mg/l未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	0.001mg/l未満	
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/l以下	-	0.06mg/l未満	-	-	-	-	0.06mg/l未満	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	0.002mg/l未満	-	-	-	-	0.002mg/l未満	
クロホルム	0.06mg/l以下	-	0.006mg/l未満	-	-	-	-	0.006mg/l未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	0.003mg/l未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-	-	-	0.01mg/l未満	
臭素酸	0.01mg/l以下	-	0.001mg/l未満	-	-	-	-	0.001mg/l未満	
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	0.01mg/l未満	-	-	-	-	0.01mg/l未満	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	0.003mg/l未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	0.003mg/l未満	-	-	-	-	0.003mg/l未満	
ブロモホルム	0.09mg/l以下	-	0.009mg/l未満	-	-	-	-	0.009mg/l未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	0.008mg/l未満	-	-	-	-	0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-	-	-	0.02mg/l未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	0.03mg/l未満	-	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	0.1mg/l未満	-	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	10.5	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-	0.005mg/l未満	
塩化物イオン	200mg/l以下	10.9	10.9	10.6	10.7	10.5	10.3		
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	152	-	-	-	155		
蒸発残留物	500mg/l以下	-	202	-	-	-	207		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	0.02mg/l未満	-	-	-	-		
ジオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-	-	0.000001mg/l未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	-	-	0.000001mg/l未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	0.005mg/l未満	-	-	-	-		
フェノール類	0.005mg/l以下	-	0.0005mg/l未満	-	-	-	-		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.13	0.17	0.15	0.16	0.19	0.24		
pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.40		