

質問回答書

工事名	市道寺前堺線他配水管布設替工事	工事場所	一関市山目字大槻地内他	入札年月日	令和2年8月27日
No.	質問		回答		
1	「ツーポートバルブ φ150(16k)」とありますが、規格に無いと思われま すので、参考資料があればご教示願います。		(16k)の表記は誤りです。 本製品については(10k)規格の製品となります。		
2	「地下式消火栓 φ75(7.5k)」用の「浅埋用補修弁 φ75(16k~7.5k)」 とありますが、規格に無いと思われま すので、参考資料があればご教 示願います。		(16k~7.5k)の表記は誤りです。 本製品については(10k~7.5k)規格の製品となります。		
3	施工地域区分は「市街地」でしょうか。ご教示願います。		施工地域区分は市街地(DID地区)としています。		
4	施工地域は「DID地区」でしょうか。ご教示願います。		施工地域区分は市街地(DID地区)としています。		