

質問回答書

工事名	磐井川流域関連一関公共下水道鶴巻地区他舗装復旧工事	工事場所	一関市赤荻字鶴巻地内他	入札年月日	令和3年7月28日
No.	質問		回答		
1	特記仕様書「第8条 安全対策関係」の交通の影響について、ご教示願います。		本工事は車道部の舗装復旧が主ですので、一般車両への影響が大きいと考えております。特に国道では市道部よりも交通量が多くなると予想されるため、交通誘導警備員3名体制とし、市道部につきましては交通誘導警備員2名体制としております。		
2	設計書「1工区 不陸整正 M-40 t=2cm」となっておりますが、代価表P4号には補充材の記載無しとなっております。積算の条件をご教示願います。		補足材料は「粒度調整碎石 M-40、t=2cm」となっております。		
3	設計書「2工区 不陸整正 補充材」の記載がありませんが、代価表P15号には有りの記載となっております。積算の条件をご教示願います。		補足材料は「粒度調整碎石 M-40、t=2cm」となっております。		