

縦覧データの訂正について

下記工事の縦覧データに誤りがありましたので、次のとおり訂正します。

業務名		農業集落排水施設日形地区機能強化工事	履行場所	一関市花泉町日形字共和地内他	入札年月日	令和5年8月29日
No.	訂正箇所	訂正前		訂正後		
1	縦覧データ P-51	機器仕様書 大型浄化槽 整理番号1 付属品 9) ブロワ (大型浄化槽への <u>風量計</u> を含む)		機器仕様書 大型浄化槽 整理番号1 付属品 9) ブロワ (大型浄化槽への <u>圧力計</u> を含む)		
2	縦覧データ P-51	機器仕様書 大型浄化槽 整理番号1 備考 流量調整ポンプは <u>自動接続</u> できる構造とする		機器仕様書 大型浄化槽 整理番号1 備考 流量調整ポンプは <u>脱着装置付きのもの</u> とする		
3	縦覧データ P-52	機器仕様書 電磁流量計 整理番号2 仕様 1) 口径： <u>Φ150</u>		機器仕様書 電磁流量計 整理番号2 仕様 1) 口径： <u>Φ65</u>		
4	縦覧データ P-75	工事費明細書 (1/5) 電磁流量計機器費 <u>Φ100</u> SUS		工事費明細書 (1/5) 電磁流量計機器費 <u>Φ65</u> SUS		
5	縦覧データ P-90	共通単価表 単価期A (1/1) 電磁流量計機器費 <u>Φ100</u> 、SUS		共通単価表 単価期A (1/1) 電磁流量計機器費 <u>Φ65</u> 、SUS		
6	縦覧データ P-101	資材集計一覧表 (1/2) 電磁流量計機器費 <u>Φ100</u> 、SUS		資材集計一覧表 (1/2) 電磁流量計機器費 <u>Φ65</u> 、SUS		
備考		訂正部分は下線の部分です。				