東山地域

平成29年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	西本町水源(地下水)											
水道施設名		西本町浄水場											
採水地点		東山支所給水栓											
採水年月日		平成29年4月11日	平成29年5月16日	平成29年6月6日	平成29年7月18日	平成29年8月1日	平成29年9月12日	平成29年10月3日	平成29年11月7日	平成29年12月5日	平成30年1月23日	平成30年2月27日	平成30年3月19日
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満		0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005mg/l未満			−			0.00005mg/l未満		−	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001			−			0.001mg/l未満		−	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満		0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.9			1.0			0.8		0.8	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.08mg/l未満			−			0.08mg/l未満		−	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002mg/l未満			−			0.0002mg/l未満		−	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満		0.004mg/l未満	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満			−			0.002mg/l未満		−	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06			0.10			0.06		0.06mg/l未満	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満			0.002mg/l未満			0.002mg/l未満		0.002mg/l未満	
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			0.006mg/l未満			0.006mg/l未満			0.009		0.006mg/l未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.004		0.003mg/l未満	
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満		0.01mg/l未満	
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満			0.013		0.01mg/l未満	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			0.009mg/l未満			0.009mg/l未満			0.009mg/l未満		0.009mg/l未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008mg/l未満			0.008mg/l未満			0.008mg/l未満		0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満			0.02mg/l未満			0.02mg/l未満		0.02mg/l未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.03mg/l未満			−			0.03mg/l未満		−	
銅及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			6.1			−			5.8		−	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			0.005mg/l未満			0.005mg/l未満		0.005mg/l未満	
塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	8.2	8.4	7.2	6.8	6.4	5.9	5.9	5.9	9.3	9.8	10.3
ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下			119			118			105		110	
蒸発残留物	500mg/l以下			184			154			136		156	
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満			−			0.02mg/l未満		−	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
フェノール類	0.005mg/l以下			0.0005mg/l未満			−			0.0005mg/l未満		−	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.21	0.24	0.27	0.31	0.33	0.26	0.31	0.28	0.25	0.24	0.23	0.25
pH値	5.8～8.6	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.20	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30

東山地域

平成２９年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	西本町水源（地下水）											
水道施設名		西本町浄水場(松川)											
採水地点		松川字六日町22　給水栓											
採水年月日		平成29年4月11日	平成29年5月16日	※ ※ ※	平成29年7月18日	平成29年8月1日	※ ※ ※	平成29年10月3日	平成29年11月7日	※ ※ ※	平成30年1月23日	※ ※ ※	平成30年3月19日
一般細菌	100以下/ml	0	0		0	2		0	0		0		0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず		検出せず	検出せず		検出せず		検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下												
四塩化炭素	0.002mg/l以下												
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下												
ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下												
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下												
塩素酸	0.6mg/l以下												
クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下												
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
臭素酸	0.01mg/l以下												
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下												
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下												
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
銅及びその化合物	1mg/l以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン	200mg/l以下	10.0	8.2		7.2	6.8		5.9	5.9		9.3		10.3
ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
蒸発残留物	500mg/l以下												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下												
ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
フェノール類	0.005mg/l以下												
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.21	0.23		0.30	0.34		0.33	0.41		0.24		0.27
pH値	5.8～8.6	7.2	7.2		7.3	7.2		7.2	7.1		7.1		7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満		1度未満	1度未満		1度未満	1度未満		1度未満		1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満		0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.20		0.40	0.30		0.30	0.30		0.30		0.30

東山地域

平成29年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	西本町水源(地下水)											
水道施設名		西本町浄水場(柴宿配水池)											
採水地点		磐井里農村広場給水栓											
採水年月日		平成29年4月11日	平成29年5月16日	平成29年6月6日	平成29年7月18日	平成29年8月1日	※ ※ ※	平成29年10月3日	平成29年11月7日	平成29年12月5日	平成30年1月23日	※ ※ ※	平成30年3月19日
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			0.0003mg/l未満						0.0003mg/l未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005mg/l未満						0.00005mg/l未満			
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満						0.001mg/l未満			
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満						0.001mg/l未満			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満						0.001mg/l未満			
六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満						0.005mg/l未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満						0.004mg/l未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満						0.001mg/l未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.9						0.8			
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.08mg/l未満						0.08mg/l未満			
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満						0.1mg/l未満			
四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002mg/l未満						0.0002mg/l未満			
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満						0.005mg/l未満			
ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満						0.004mg/l未満			
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満						0.002mg/l未満			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満						0.001mg/l未満			
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満						0.001mg/l未満			
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満						0.001mg/l未満			
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06						0.06			
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満						0.002mg/l未満			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			0.006mg/l未満						0.011			
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満						0.003			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満						0.01mg/l未満			
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満						0.001mg/l未満			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満						0.016			
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満						0.003mg/l未満			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満						0.003			
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			0.009mg/l未満						0.009mg/l未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008mg/l未満						0.008mg/l未満			
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満						0.1mg/l未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満						0.02mg/l未満			
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.03mg/l未満						0.03mg/l未満			
銅及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満						0.1mg/l未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			6.1						5.7			
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満						0.005mg/l未満			
塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	8.2	8.5	7.2	6.8		6.0	5.9	5.9	9.3		10.3
ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下			120						104			
蒸発残留物	500mg/l以下			176						141			
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満						0.02mg/l未満			
ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満						0.000001mg/l未満			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満						0.000001mg/l未満			
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			0.005mg/l未満						0.005mg/l未満			
フェノール類	0.005mg/l以下			0.0005mg/l未満						0.0005mg/l未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.20	0.24	0.26	0.30	0.34		0.34	0.27	0.25	0.24		0.25
pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		7.2	7.2	7.1	7.1		7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.20	0.30	0.40	0.30	0.40		0.30	0.20	0.30	0.30		0.30

東山地域

平成29年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	里前水源(湧水)											
水道施設名		里前浄水場											
採水地点		柴宿駅給水栓											
採水年月日		平成29年4月11日	平成29年5月16日	平成29年6月6日	平成29年7月18日	平成29年8月1日	平成29年9月12日	平成29年10月3日	平成29年11月7日	平成29年12月5日	平成30年1月23日	平成30年2月27日	平成30年3月19日
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満		0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005mg/l未満			−			0.00005mg/l未満		−	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満		0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.8			0.7			0.7		0.8	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.08mg/l未満			−			0.08mg/l未満		−	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002mg/l未満			−			0.0002mg/l未満		−	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満		0.004mg/l未満	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満			−			0.002mg/l未満		−	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
塩素酸	0.6mg/l以下			0.21			0.13			0.09		0.10	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満			0.002mg/l未満			0.002mg/l未満		0.002mg/l未満	
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			0.006mg/l未満			0.006mg/l未満			0.010		0.006mg/l未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003		0.003mg/l未満	
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満		0.01mg/l未満	
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満			0.015		0.01mg/l未満	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			0.009mg/l未満			0.009mg/l未満			0.009mg/l未満		0.009mg/l未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008mg/l未満			0.008mg/l未満			0.008mg/l未満		0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.022	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.024		0.030	0.029	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満	0.031
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.03mg/l未満			−			0.03mg/l未満		−	
銅及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			5.4			−			5.6		−	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			0.005mg/l未満			0.005mg/l未満		0.005mg/l未満	
塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	9.0	7.5	7.0	6.2	6.6	6.1	6.2	6.7	7.2	7.4	6.7
ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下			79			103			98		94	
蒸発残留物	500mg/l以下			138			146			139		139	
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満			−			0.02mg/l未満		−	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
フェノール類	0.005mg/l以下			0.0005mg/l未満			−			0.0005mg/l未満		−	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.19	0.26	0.43	0.29	0.49	0.29	0.39	0.28	0.21	0.29	0.19	0.24
pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.20	0.30	0.40	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

東山地域

平成29年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	木戸割水源(湧水)											
水道施設名		大木浄水場											
採水地点		ゆみおり館給水栓											
採水年月日		平成29年4月11日	平成29年5月16日	※ ※ ※	平成29年7月18日	平成29年8月1日	平成29年9月12日	平成29年10月3日	平成29年11月7日	※ ※ ※	平成30年1月23日	平成30年2月27日	平成30年3月19日
一般細菌	100以下/ml	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003mg/l未満					0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						–					–	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						–					–	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						–					–	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001mg/l未満					0.001mg/l未満	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下						–					–	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004mg/l未満					0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						0.001mg/l未満					0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.7					0.8	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						–					–	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下						–					–	
四塩化炭素	0.002mg/l以下						–					–	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下						–					–	
ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						0.004mg/l未満					0.004mg/l未満	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						–					–	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						–					–	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						0.001mg/l未満					0.001mg/l未満	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						–					–	
塩素酸	0.6mg/l以下						0.14					0.08	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下						0.002mg/l未満					0.002mg/l未満	
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下						0.006mg/l未満					0.006mg/l未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						0.003mg/l未満					0.003mg/l未満	
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下						0.01mg/l未満					0.01mg/l未満	
臭素酸	0.01mg/l以下						0.001mg/l未満					0.001mg/l未満	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下						0.01mg/l未満					0.01mg/l未満	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						0.003mg/l未満					0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下						0.003mg/l未満					0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下						0.009mg/l未満					0.009mg/l未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						0.008mg/l未満					0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下						–					–	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02mg/l未満					0.02mg/l未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						–					–	
銅及びその化合物	1mg/l以下						–					–	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						–					–	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005mg/l未満					0.005mg/l未満	
塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	8.6		7.3	6.5	7.0	6.3	6.2		7.8	7.0	6.9
ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下						103					93	
蒸発残留物	500mg/l以下						143					134	
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						–					–	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下						0.000001mg/l未満					0.000001mg/l未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						0.000001mg/l未満					0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						–					–	
フェノール類	0.005mg/l以下						–					–	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.19	0.21		0.36	0.57	0.41	0.43	0.35		0.32	0.22	0.27
pH値	5.8～8.6	7.2	7.4		7.4	7.4	6.8	7.5	7.4		7.2	7.1	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満		1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		1度未満	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.10	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20		0.30	0.30	0.20

東山地域

平成29年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	竹沢水源(湧水)											
水道施設名		竹沢浄水場(田河津簡易水道)											
採水地点		田河津市民センター　給水栓											
採水年月日		平成29年4月11日	平成29年5月16日	平成29年6月20日	平成29年7月18日	平成29年8月1日	平成29年9月12日	平成29年10月3日	平成29年11月7日	平成29年12月19日	平成30年1月23日	平成30年2月27日	平成30年3月19日
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満		0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005mg/l未満			−			0.00005mg/l未満		−	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001			0.001			0.001		0.001	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満		0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.6			0.6			0.5		0.5	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.08mg/l未満			−			0.08mg/l未満		−	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002mg/l未満			−			0.0002mg/l未満		−	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満		0.004mg/l未満	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満			−			0.002mg/l未満		−	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06mg/l未満			0.06mg/l未満			0.06mg/l未満		0.06mg/l未満	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満			0.002mg/l未満			0.002mg/l未満		0.002mg/l未満	
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			0.006mg/l未満			0.006mg/l未満			0.006mg/l未満		0.006mg/l未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満		0.01mg/l未満	
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.010			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満		0.01mg/l未満	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.004			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			0.009mg/l未満			0.009mg/l未満			0.009mg/l未満		0.009mg/l未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008mg/l未満			0.008mg/l未満			0.008mg/l未満		0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満			0.02mg/l未満			0.02mg/l未満		0.02mg/l未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.03mg/l未満			−			0.03mg/l未満		−	
銅及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			5.2			−			4.5		−	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			0.005mg/l未満			0.005mg/l未満		0.005mg/l未満	
塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	5.7	4.7	4.4	4.4	4.5	4.3	4.4	4.6	4.5	4.4	4.4
ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下			100			92			85		80	
蒸発残留物	500mg/l以下			122			126			118		116	
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満			−			0.02mg/l未満		−	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
フェノール類	0.005mg/l以下			0.0005mg/l未満			−			0.0005mg/l未満		−	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.19	0.34	0.29	0.36	0.42	0.27	0.34	0.30	0.28	0.26	0.22	0.29
pH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30

東山地域

平成２９年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	竹沢水源(湧水)											
水道施設名		竹沢浄水場(田河津簡易水道)											
採水地点		田河津字竹沢246-7　小野寺修治様宅給水栓											
採水年月日		平成29年4月11日	平成29年5月16日	※ ※ ※	平成29年7月18日	平成29年8月1日	※ ※ ※	平成29年10月3日	平成29年11月7日	※ ※ ※	平成30年1月23日	※ ※ ※	平成30年3月19日
一般細菌	100以下/ml	0	0		0	0		0	0		0		0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず		検出せず	検出せず		検出せず		検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下												
四塩化炭素	0.002mg/l以下												
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下												
ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下												
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下												
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下												
塩素酸	0.6mg/l以下												
クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下												
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
臭素酸	0.01mg/l以下												
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下												
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下												
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
銅及びその化合物	1mg/l以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	5.2		4.4	4.3		4.3	4.3		4.7		4.5
ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下												
蒸発残留物	500mg/l以下												
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下												
ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
フェノール類	0.005mg/l以下												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.28	0.28		0.38	0.40		0.34	0.41		0.29		0.30
pH値	5.8～8.6	7.3	7.6		7.8	7.4		7.6	7.4		7.4		7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし		異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満		1度未満	1度未満		1度未満	1度未満		1度未満		1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満	0.1度未満		0.1度未満		0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30		0.30		0.30

東山地域

平成29年度　水質検査結果(浄水)

水源の名称	水道法による判定基準	大森水源(地下水)											
水道施設名		東稲浄水場(東稲簡易水道)											
採水地点		東稲生活改善センター　給水栓											
採水年月日		平成29年4月11日	平成29年5月16日	平成29年6月20日	平成29年7月18日	平成29年8月1日	平成29年9月12日	平成29年10月3日	平成29年11月7日	平成29年12月19日	平成30年1月23日	平成30年2月27日	平成30年3月19日
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満			0.0003mg/l未満		0.0003mg/l未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005mg/l未満			−			0.00005mg/l未満		−	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001			−			0.001mg/l未満		−	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001			0.001			0.001		0.001	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満		0.004mg/l未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.4			0.4			0.9		0.9	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.08mg/l未満			−			0.08mg/l未満		−	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002mg/l未満			−			0.0002mg/l未満		−	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
ｼｽ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満			0.004mg/l未満		0.004mg/l未満	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満			−			0.002mg/l未満		−	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.001mg/l未満	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			−			0.001mg/l未満		−	
塩素酸	0.6mg/l以下			0.10			0.08			0.07		0.06mg/l未満	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002mg/l未満			0.002mg/l未満			0.002mg/l未満		0.002mg/l未満	
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下			0.006mg/l未満			0.006mg/l未満			0.006mg/l未満		0.006mg/l未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満		0.01mg/l未満	
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満			0.001mg/l未満		0.002	
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満			0.01mg/l未満		0.01mg/l未満	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満			0.003mg/l未満		0.003mg/l未満	
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下			0.009mg/l未満			0.009mg/l未満			0.009mg/l未満		0.009mg/l未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008mg/l未満			0.008mg/l未満			0.008mg/l未満		0.008mg/l未満	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満			0.02mg/l未満			0.02mg/l未満		0.02mg/l未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.03mg/l未満			−			0.03mg/l未満		−	
銅及びその化合物	1mg/l以下			0.1mg/l未満			−			0.1mg/l未満		−	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			10.3			−			9.7		−	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.005mg/l未満			0.005mg/l未満			0.005mg/l未満		0.005mg/l未満	
塩化物イオン	200mg/l以下	10.3	10.5	10.1	10.1	10.0	10.5	10.2	10.3	10.6	10.5	10.1	9.9
ｶﾙｼｳﾑ ﾏｸﾞﾈｼｭｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下			152			158			155		150	
蒸発残留物	500mg/l以下			210			213			208		208	
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02mg/l未満			−			0.02mg/l未満		−	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満			0.000001mg/l未満		0.000001mg/l未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			0.005mg/l未満			−			0.005mg/l未満		−	
フェノール類	0.005mg/l以下			0.0005mg/l未満			−			0.0005mg/l未満		−	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.09	0.10	0.11	0.15	0.18	0.18	0.16	0.13	0.13	0.15	0.11	0.11
pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30