

廃棄物処理施設における放射能測定結果【H30年4月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、放射能濃度測定を実施しました。
測定結果は、以下のとおりです。

測定値の単位：主灰・飛灰・不燃物・脱水汚泥【Bq/kg】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134測定値	セシウム 137測定値	セシウム 合計値
一関清掃センター ごみ焼却施設	主灰	H30年4月13日	不検出	89	89
	飛灰	H30年4月13日	75	730	805
	飛灰	H30年4月17日	78	680	758
	飛灰	H30年4月20日	110	1000	1110
大東清掃センター ごみ焼却施設	不燃物等	H30年4月4日	25	210	235
		H30年4月11日	25	210	235
		H30年4月18日	19	190	209
		H30年4月25日	16	190	206
	飛灰	H30年4月4日	91	830	921
		H30年4月11日	91	830	921
		H30年4月18日	81	650	731
		H30年4月25日	93	900	993
一関清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	測定無し			
川崎清掃センター し尿処理施設	脱水汚泥	測定無し			

・一関清掃センター、川崎清掃センターの脱水汚泥は年4回測定します。

測定値の単位:【Bq/L】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134測定値	セシウム 137測定値	検出下限値 (134/137)
舞川清掃センター 最終処分場	放流水	H 30年 4月10日	不検出	不検出	1.2/1.2
	上流井戸	H 30年 4月10日	不検出	不検出	0.8/1.3
	下流井戸	H 30年 4月10日	不検出	不検出	1.3/1.6
東山清掃センター 最終処分場	放流水	H 30年 4月13日	不検出	不検出	1.4/1.8
	地下水 上流	H 30年 4月13日	不検出	不検出	0.9/1.6
	地下水 下流	H 30年 4月13日	不検出	不検出	1.4/1.3

- ・「不検出」とは、検出下限値未満であることを示します。
- ・飛灰とは、排ガス中に同伴されているチリ(ばいじんダスト)をバグフィルターなどの集塵装置で捕集した固形物です。

測定値の単位:排ガス【Bq/m³(N)】

施設名	測定項目	採取月日	セシウム 134測定値	セシウム 137測定値	検出下限値 (134/137)
一関清掃センター ごみ焼却施設	1号炉(ろ紙部)	H30年4月16日	不検出	不検出	0.12/0.10
	1号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.29/0.34
	2号炉(ろ紙部)	H30年4月17日	不検出	不検出	0.17/0.13
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.44/0.42
大東清掃センター ごみ焼却施設	1号炉(ろ紙部)	H30年4月18日	不検出	不検出	0.14/0.12
	1号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.41/0.52
	2号炉(ろ紙部)	H30年4月11日	不検出	不検出	0.18/0.17
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.50/0.60
	2号炉(ろ紙部)	H30年4月18日	不検出	不検出	0.10/0.13
	2号炉(ドレン部)		不検出	不検出	0.39/0.47

廃棄物処理施設における空間線量率測定結果【H30年4月測定分】

一関地区広域行政組合では、廃棄物処理施設において、空間線量率測定を実施しました。
測定結果は、以下のとおりです。

施設名	測定場所	測定月日	測定値(地上1m)	備考
一関清掃センター	施設内8地点	H30年 4月 5日 ～H30年4月26日	0.06～0.07	施設敷地境界 及びバググラウンド
大東清掃センター	施設内4地点	H30年 4月 3日 ～H30年4月24日	0.06～0.08	施設敷地境界
舞川清掃センター	施設内7地点	H30年 4月 5日 ～H30年4月26日	0.05～0.08	仮置き場と敷地 境界及びゲート ボール場
東山清掃センター	施設内5地点	H30年 4月 3日 ～H30年4月24日	0.04～0.07	施設敷地境界 及び埋立場所

- ・測定値は、測定地点ごとに30秒間隔で5回測定した平均をとり、その最小値から最大値をまとめたものです。
- ・空間線量率測定は、1週間に1回の測定です。
- ・一関清掃センターと舞川清掃センターでは、H24年9月測定分からエネルギー補償機能付きの放射能測定器を使用しているため数値が以前と比べて低くなりました。