一関清掃センターごみ焼却施設　維持管理記録

令和５年度

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号イに係る項目】

炉	処分した一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
１号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	657.37	714.82	1,173.18	1,096.58	1,011.96	973.82	383.71	761.94	1,117.11	949.83	898.50	862.84	10,601.66
２号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,121.81	998.80	523.78	818.72	834.30	815.12	1,180.05	1,064.55	474.02	866.52	656.38	717.46	10,071.51
合　計　焼　却　量		t	1,779.18	1,713.62	1,696.96	1,915.30	1,846.26	1,788.94	1,563.76	1,826.49	1,591.13	1,816.35	1,554.88	1,580.30	20,673.17

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ロに係る項目】

炉	測定場所	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	958	959	955	952	945	947	956	953	955	954	955	947	
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1.6	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	2.1	1.0	1.0	1.4	2.1	2.5	100
2号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	949	943	944	944	930	936	942	927	938	931	943	935	
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1.1	1.5	1.1	1.6	2.1	1.6	1.7	2.4	2.0	3.3	3.1	3.3	100

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ハに係る項目】

炉	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日							2、3					
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日							13～15					
2号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日										22、23		
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日										29～31		

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ニに係る項目】

炉	測定場所	項目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日							8月2日						2月21日		
			測定結果が得られた年月日							8月21日						3月5日		
			検査結果	ばいじん	g/m³N					0.017						0.0011未満		0.15
				硫黄酸化物	m³N/h					0.19						0.21		65/62
				窒素酸化物	ppm					130						130		300
				塩化水素	mg/m³N					110						160		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日							8月2日								
			測定結果が得られた年月日							9月4日								
			検査結果		ng-TEQ/m³N					0.72								5
2号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日							8月3日						2月20日		
			測定結果が得られた年月日							8月21日						3月5日		
			検査結果	ばいじん	g/m³N					0.0023						0.0025		0.15
				硫黄酸化物	m³N/h					0.19						0.4		64/65
				窒素酸化物	ppm					130						130		300
				塩化水素	mg/m³N					180						210		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日							8月3日								
			測定結果が得られた年月日							9月4日								
			検査結果		ng-TEQ/m³N					0.02								5