一関清掃センターごみ焼却施設　維持管理記録

令和６年度

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号イに係る項目】

炉	処分した一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
１号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	885.24	842.78	1,012.36	657.30	1,244.06	825.09	1,221.58	1,017.07	937.02	816.93	234.69	869.08	10,563.20
２号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,079.10	1,010.54	826.91	901.46	825.03	860.24	434.77	793.19	731.91	953.24	1,145.21	539.62	10,101.22
合　計　焼　却　量		t	1,964.34	1,853.32	1,839.27	1,558.76	2,069.09	1,685.33	1,656.35	1,810.26	1,668.93	1,770.17	1,379.90	1,408.70	20,664.42

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ロに係る項目】

炉	測定場所	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	953	956	950	951	954	941	955	942	953	949	964	964	
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2.2	1.6	1.3	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	0.7	0.9	0.3	2.1	100
2号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	944	940	940	945	931	928	958	950	946	945	948	940	
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	3.1	3.1	2.6	2.5	2.8	2.4	1.9	2.2	2.2	1.4	1.6	1.6	100

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ハに係る項目】

炉	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日										28、29		
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日											6～8	
2号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日							2～4					12、13
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日				27～29			10					

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ニに係る項目】

炉	測定場所	項目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日							8月14日						2月25日		
			測定結果が得られた年月日							9月5日						3月14日		
			検査結果	ばいじん	g/m³N					0.001						0.001		0.15
				硫黄酸化物	m³N/h					0.055						0.18		58/64
				窒素酸化物	ppm					120						110		300
				塩化水素	mg/m³N					280						320		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日							8月14日								
			測定結果が得られた年月日							9月5日								
			検査結果		ng-TEQ/m³N					0.0062								5
2号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日							8月15日						2月26日		
			測定結果が得られた年月日							9月5日						3月14日		
			検査結果	ばいじん	g/m³N					0.001						0.002		0.15
				硫黄酸化物	m³N/h					0.14						0.040		66/66
				窒素酸化物	ppm					110						120		300
				塩化水素	mg/m³N					300						59		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日							8月15日								
			測定結果が得られた年月日							9月5日								
			検査結果		ng-TEQ/m³N					0.0029								5