

・埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第4号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃残渣	(トン/月)	0.00												0.00
清掃ごみ	(トン/月)	0.00												0.00
不燃ごみ	(トン/月)	0.00												0.00
覆土	(m³/月)	0.00												0.00
	(/月)													0.00
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													

・水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所		別紙1の通り ※1												
地下水	採取日	4月1日												
	分析結果が得られた日	4月15日												
	電気伝導率 ※2 (mS/m)	14.0												
	塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	3.6												
	採取日	4月1日												
	分析結果が得られた日	4月15日												
	電気伝導率 ※2 (mS/m)	17.0												
	塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	3.9												
放流水	異状の有無	無												
	必要な措置を講じた日													
	講じた措置の内容	別紙の通り ※3												
放流水	採取日	4月1日												
	水素イオン濃度 (PH)	6.7												5.8~8.6
	BOD (mg/L)	0.5未満												基準60
	COD (mg/L)	1.8												基準90
	浮遊物質量 (mg/L)	4												基準60
	窒素含有量 (mg/L)	0.58												

・施設の点検[規4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等・遮水工・調整池・ 浸出液処理設備	4月29日											
点検日/異状の有無	無											
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日		
分析結果が得られた日		
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無		
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
※2 処分開始前は両方を、開始後はいずれかを記載すること。
※3 異状が有った場合に別紙に詳細に記載すること。
※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。

・残余容量(年1回以上測定)[規4条の7第4号チ]

測定日	R4.8
残余容量(m³)	0