

水質検査結果[最終処分場]

水質の区分				地 下 水			放 流 水		
採取場所の略称				上流	下流	基準値	採取場所の略称		
採取年月日				10月1日	10月1日	(1㍑あたり)	採取年月日		
分析結果が得られた日				10月28日	10月28日		分析結果が得られた日		
1	アルキル水銀	不検出	不検出			検出されないこと	1	アルキル水銀化合物	不検出
2	総水銀	0.0005未満	0.0005未満			0.0005mg以下	2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満
3	カドミウム	0.0003未満	0.0003未満			0.003mg以下	3	カドミウム及びその化合物	0.003未満
4	鉛	0.002未満	0.002未満			0.01mg以下	4	鉛及びその化合物	0.01未満
5	六価クロム	0.005未満	0.005未満			0.05mg以下	5	有機燐化合物 ※1	0.1未満
6	砒素	0.001未満	0.001未満			0.01mg以下	6	六価クロム化合物	0.02未満
7	全シアン	不検出	不検出			検出されないこと	7	砒素及びその化合物	0.01未満
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出	不検出			検出されないこと	8	シアン化合物	0.1未満
9	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満			0.01mg以下	9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満
10	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満			0.01mg以下	10	トリクロロエチレン	0.01未満
11	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満			0.02mg以下	11	テトラクロロエチレン	0.01未満
12	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満			0.002mg以下	12	ジクロロメタン	0.02未満
13	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満			0.004mg以下	13	四塩化炭素	0.002未満
14	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満			0.1mg以下	14	1,2-ジクロロエタン	0.004未満
15	1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満			0.04mg以下	15	1,1-ジクロロエチレン	0.02未満
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満			1mg以下	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04未満
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満			0.006mg以下	17	1,1,1-トリクロロエタン	0.02未満
18	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満			0.002mg以下	18	1,1,2-トリクロロエタン	0.006未満
19	チウラム	0.0006未満	0.0006未満			0.006mg以下	19	1,3-ジクロロプロペン	0.002未満
20	シマジン	0.0003未満	0.0003未満			0.003mg以下	20	チウラム	0.006未満
21	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満			0.02mg以下	21	シマジン	0.003未満
22	ベンゼン	0.001未満	0.001未満			0.01mg以下	22	チオベンカルブ	0.02未満
23	セレン	0.002未満	0.002未満			0.01mg以下	23	ベンゼン	0.01未満
24	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満			0.05mg以下	24	セレン及びその化合物	0.01未満
25	クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満			0.002mg以下	25	1,4-ジオキサン	0.05未満
30	ダイオキシン類	0	0.0000048			1pg-TEQ以下	26	ほう素及びその化合物	1未満
							27	ふっ素及びその化合物	0.8未満
							28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物、生物化学的酸素要求量(BOD)	3.0
							29	化学的酸素要求量(COD)	0.5未満
							30	浮遊物質(SS)	17
							31	浮遊物質(SS)	2
							32	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	0.5未満
							33	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)	0.5未満
							34	フェノール類含有量	0.5未満
							35	銅含有量	0.3未満
							36	亜鉛含有量	0.3
							37	溶解性鉄含有量	0.1未満
							38	溶解性マンガン含有量	1.0
							39	クロム含有量	0.2未満
							40	大腸菌群数	30個未満
							41	窒素含有量 ※2	8.9
							42	燐含有量 ※2	0.05未満
							43	ダイオキシン類	0.00034

※1 バラチオン、メチルバラチオン、メチルジメチン及びEPN

※2 環境大臣が定める湖沼等に排出される排水に限り