

・埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第4号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃残渣	(トン/月)	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
清掃ごみ	(トン/月)	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
不燃ごみ	(トン/月)	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
覆土	(m³/月)	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
	(/月)													0.00
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													
	(/月)													

・水質検査の実施状況と措置(月1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所	別紙1の通り ※1												
地上 流	採取日	4月1日	5月8日	6月3日	7月1日								
	分析結果が得られた日	4月15日	5月30日	6月18日	7月15日								
	電気伝導率 ※2 (mS/m)	14.0	15.6	15.8	15.5								
	塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	3.6	3.3	3.4	3.3								
	採取日	4月1日	5月8日	6月3日	7月1日								
	分析結果が得られた日	4月15日	5月30日	6月18日	7月15日								
	電気伝導率 ※2 (mS/m)	17.0	18.6	18.3	17.7								
	塩化物イオン濃度 ※2 (mg/L)	3.9	3.6	3.6	3.7								
地下 水	異状の有無	無	無	無	無								
	必要な措置を講じた日												
	講じた措置の内容	別紙の通り ※3											
放 流 水	採取日	4月1日	5月8日	6月3日	7月1日								
	水素イオン濃度 (PH)	6.7	6.7	6.5	6.6								5.8~8.6
	BOD (mg/L)	0.5未満	1.7	4.3	1.6								基準60
	COD (mg/L)	1.8	1.7	2.8	2.4								基準90
	浮遊物質質量 (mg/L)	4	3	11	1								基準60
	窒素含有量 (mg/L)	0.58	0.50	1.0	0.5								

・施設の点検[規4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等・遮水工・調整池・ 浸出液処理設備	4月29日	5月27日	6月24日	7月29日								
点検日/異状の有無	無	無	無	無								
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規4条の7第4号ニ及びホ]

	地下水	放流水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日		
分析結果が得られた日		
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無		
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
- ※2 処分開始前は両方を、開始後はいずれかを記載すること。
- ※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。
- ※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。

・残余容量(年1回以上測定)[規4条の7第4号チ]

測定日	R4.8
残余容量(m³)	0