

一関地区広域行政組合エネルギー回収型一般廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設整備・運営事業
入札に関する資料の見直し箇所一覧

令和7年8月29日

1. 要求水準書の見直し箇所

頁	項目番号					項目名	修正前	修正後
2	第1編	第2章	第7節			施設敷地面積	第7節 建設工事面積 建設用地（事業区域面積：102,402㎡）のうち、建設工事面積は以下のとおり。 約15,000㎡（添付資料1の下側平場部分として） 造成計画平面図を添付資料2-1及び2-2に示す。	第7節 施設敷地面積 建設用地（事業区域面積：102,402㎡）のうち、施設敷地面積は以下のとおり。 約15,000㎡（添付資料1の下側平場部分として） 造成計画平面図を添付資料2-1及び2-2に示す。
5	第1編	第2章	第9節	5	(2)	搬出車両	①焼却灰のうち、一般廃棄物最終処分場への搬出車両：運営事業者にて用意	①焼却灰のうち、一般廃棄物最終処分場への搬出車両：運営事業者にて用意（4tダンプ車）
62	第2編	第2章	第4節	14	(5)	設計基準	①本装置の能力は、ボイラ全基分の最大蒸発量時の補給水量に対して十分余裕を見込むこと。 ②処理水の水質の導電率とイオン状シリカはJIS B8223「ボイラの給水及びボイラ水の水質」によるものとする。	①本装置の能力は、ボイラ全基分の最大蒸発量時の補給水量に対して十分余裕を見込むこと。 ②処理水の水質（導電率とイオン状シリカ）は、JIS B8223にボイラ給水及びボイラ水の水質が準拠できるものとする。
72	第2編	第2章	第8節	2.3	(4)	設計基準	①走行レールに沿って、クレーン等安全規則、法規等に準拠した安全通路を設けること。 ②本クレーンガーダ上の電動機及び電気品は防塵、防滴型とすること。 ③電動機の変速制御はインバータ制御とすること。	①巻上・走行装置やレールを安全に点検・メンテナンスできること。 ②電動機及び電気品は防塵、防滴型とすること。 ③電動機の変速制御はインバータ制御とすること。
73	第2編	第2章	第8節	3.3	(4)	付属機器	①レベル計 〔一式〕 ②エアレーション装置 〔一式〕 ③その他必要な付属機器 〔一式〕	①必要な付属機器 〔一式〕
92	第2編	第2章	第12節	7	(3)	③空気タンク	[] ㎡	[] ㎡(共用可)
93	第2編	第2章	第13節	1	(3)	③空気タンク	[] ㎡	[] ㎡(共用可)