

炉	測 場 所	項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
1 号 炉	煙突入口	ばい煙 濃度	排ガスを採取した年月日					8月14日									
			測定結果が得られた年月日					9月2日									
		検査結果	ばいじん	g/m ³ N				0.0016									0.15
			硫黄酸化物	m ³ N/h				0.13									61
			窒素酸化物	ppm				130									300
		塩化水素	mg/m ³ N				210									700	
	煙突入口	D X N類	排ガスを採取した年月日					8月14日									
			測定結果が得られた年月日					9月2日									
検査結果			ng-TEQ/m ³ N				0.007								5		
2 号 炉	煙突入口	ばい煙 濃度	排ガスを採取した年月日					8月15日									
			測定結果が得られた年月日					9月2日									
		検査結果	ばいじん	g/m ³ N				0.0017									0.15
			硫黄酸化物	m ³ N/h				0.30									64
			窒素酸化物	ppm				140									300
		塩化水素	mg/m ³ N				56									700	
	煙突入口	D X N類	排ガスを採取した年月日					8月15日									
			測定結果が得られた年月日					9月2日									
検査結果			ng-TEQ/m ³ N				0.00061								5		