

大東清掃センターごみ焼却施設 維持管理記録

令和7年度

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号イに係る項目】

炉	処分した一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	847.43	674.36	416.09	306.36	367.42	411.16	0						3022.82
2号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	0.00	168.32	459.24	369.12	600.07	428.81	551.34						2576.9
合 計	焼 却 量	t	847.43	842.68	875.33	675.48	967.49	839.97	551.34	0	0	0	0	0	5599.72

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ロに係る項目】

炉	測定所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	協定基準値※
1号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度 ℃	918	918	920	910	906	907								
	BF入口	集じん器流入燃焼ガス温度 ℃	163	160	159	163	166	167								
	誘引送風機入口	排ガス中の一酸化炭素濃度 ppm	3	4	5	6	7	5							100	30
2号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度 ℃		922	923	923	918	918	918							
	BF入口	集じん器流入燃焼ガス温度 ℃		169	168	167	165	166	167							
	誘引送風機入口	排ガス中の一酸化炭素濃度 ppm		2	3	3	3	2	2						100	30

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ハに係る項目】

炉	項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日												
炉	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日					4～6							
2号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日												
炉	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日					26～28							

※協定基準値とは大東清掃センターの操業に伴う公害防止に関して周辺自治会と締結した基準値。

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ニに係る項目】

[illegible]