

炉	測 場 所	項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1 号 炉	煙突入口	ばい煙 濃度	排ガスを採取した年月日					8月14日								
			測定結果が得られた年月日					9月2日								
		検査結果	ばいじん	g/m ³ N				0.0016								0.15
			硫黄酸化物	m ³ N/h				0.13								61
			窒素酸化物	ppm				130								300
		塩化水素	mg/m ³ N				210								700	
	煙突入口	D X N類	排ガスを採取した年月日					8月14日								
			測定結果が得られた年月日					9月2日								
検査結果						0.0070							5			
2 号 炉	煙突入口	ばい煙 濃度	排ガスを採取した年月日					8月15日								
			測定結果が得られた年月日					9月2日								
		検査結果	ばいじん	g/m ³ N				0.0017								0.15
			硫黄酸化物	m ³ N/h				0.30								64
			窒素酸化物	ppm				140								300
		塩化水素	mg/m ³ N				56								700	
	煙突入口	D X N類	排ガスを採取した年月日					8月15日								
			測定結果が得られた年月日					9月2日								
検査結果						0.00061							5			