一関清掃センターごみ焼却施設　維持管理記録

令和７年度

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号イに係る項目】

炉	処分した一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
１号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,013.96	823.84	1,027.89	741.99	915.73	944.39	417.31	885.83	988.89	862.66	957.48		9,579.97
２号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,181.66	1,046.17	750.55	863.63	968.08	510.41	1,255.97	909.69	795.58	765.73	446.25		9,493.72
合　計　焼　却　量		t	2,195.62	1,870.01	1,778.44	1,605.62	1,883.81	1,454.80	1,673.28	1,795.52	1,784.47	1,628.39	1,403.73	0.00	19,073.69

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ロに係る項目】

炉	測定場所	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	950	958	957	954	949	951	961	959	955	958	964		
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220		
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1.7	2.2	1.9	1.9	2.6	2.0	3.0	2.2	2.0	1.1	0.8		100
2号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	952	951	948	954	955	940	954	935	935	948	948		
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220		
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1.6	1.6	1.4	1.1	1.5	1.6	1.4	1.7	1.6	1.8	1.2		100

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ハに係る項目】

炉	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日												
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日							4～6					
2号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日										31	1、2	
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日											4～6	

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ニに係る項目】

炉	測定場所	項目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日							8月14日						2月25日		
			測定結果が得られた年月日							9月2日						3月11日		
			検査結果	ばいじん	g/m³N					0.0016						0.0015未満		0.15
				硫黄酸化物	m³N/h					0.13						0.14		61/61
				窒素酸化物	ppm					130						120		300
				塩化水素	mg/m³N					210						93		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日							8月14日								
			測定結果が得られた年月日							9月2日								
			検査結果		ng-TEQ/m³N					0.0070								5
2号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日							8月15日						2月16日		
			測定結果が得られた年月日							9月2日						3月11日		
			検査結果	ばいじん	g/m³N					0.0017						0.0020		0.15
				硫黄酸化物	m³N/h					0.30						0.30		64/64
				窒素酸化物	ppm					140						120		300
				塩化水素	mg/m³N					56						110		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日							8月15日								
			測定結果が得られた年月日							9月2日								
			検査結果		ng-TEQ/m³N					0.00061								5