一関清掃センターごみ焼却施設　維持管理記録

令和８年度

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号イに係る項目】

炉	処分した一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
１号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	893.05	913.49											1,806.54
２号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,128.22	873.79											2,002.01
合　計　焼　却　量		t	2,021.27	1,787.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.55

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ロに係る項目】

炉	測定場所	項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
１号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	958	963											
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220											
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	0.7	0.6											100
２号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	949	945											
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220											
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2.1	2.4											100

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ハに係る項目】

炉	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
１号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日												
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日												
２号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日												
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日												

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ニに係る項目】

炉	測定場所	項　目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
１号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日														
			測定結果が得られた年月日														
			検査結果	ばいじん　g/m³N													0.15
				硫黄酸化物　m³N/h													
				窒素酸化物　ppm													300
				塩化水素　mg/m³N													700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日														
			測定結果が得られた年月日														
			検査結果　ng-TEQ/m³N														5
２号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日														
			測定結果が得られた年月日														
			検査結果	ばいじん　g/m³N													0.15
				硫黄酸化物　m³N/h													
				窒素酸化物　ppm													300
				塩化水素　mg/m³N													700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日														
			測定結果が得られた年月日														
			検査結果　ng-TEQ/m³N														5