一関清掃センターごみ焼却施設　維持管理記録

令和８年度

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号イに係る項目】

炉	処分した一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
１号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	893.05	913.49	546.75	764.11	916.78	731.75							4,765.93
２号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,128.22	873.79	987.20	979.02	1,157.46	874.92							6,000.61
合　計　焼　却　量		t	2,021.27	1,787.28	1,533.95	1,743.13	2,074.24	1,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.54

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ロに係る項目】

炉	測定場所	項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
１号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	958	963	950	961	963	957							
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220							
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	0.7	0.6	0.9	0.9	0.7	0.3							100
２号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	949	945	949	950	948	937							
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220							
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2.1	2.4	1.5	1.3	1.1	2.7							100

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ハに係る項目】

炉	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
１号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日			23、24									
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日												
２号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日												
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日												

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ニに係る項目】

炉	測定場所	項　目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
１号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日						8月5日								
			測定結果が得られた年月日						8月19日								
			検査結果	ばいじん g/m³N					0.002								0.15
				硫黄酸化物 m³N/h					0.13								61
				窒素酸化物 ppm					140								300
				塩化水素 mg/m³N					130								700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日						8月5日								
			測定結果が得られた年月日						8月25日								
			検査結果	ng-TEQ/m³N					0.028								5
２号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日						8月6日								
			測定結果が得られた年月日						8月19日								
			検査結果	ばいじん g/m³N					0.0026								0.15
				硫黄酸化物 m³N/h					0.16								65
				窒素酸化物 ppm					120								300
				塩化水素 mg/m³N					170								700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日						8月6日								
			測定結果が得られた年月日						8月25日								
			検査結果	ng-TEQ/m³N					0.017								5