（別紙2）[法第8条の4（閲覧用記録簿]

花泉清掃センター

採取日（　　）

水質検査結果[最終処分場]

水質の区分	地下水			放流水		
採取場所の略称	上流	下流	基準値	採取場所の略称	放流水	基準値
採取年月日	9月1日	9月1日	（1ﾘｯﾄﾙあたり）	採取年月日	9月1日	（1ﾘｯﾄﾙあたり）
分析結果が得られた日	9月18日	9月18日		分析結果が得られた日	9月18日	
1 アルキル水銀	不検出	不検出	検出されないこと	1 アルキル水銀化合物	不検出	検出されないこと
2 総水銀	0.0005mg/ℓ未満	0.0005mg/ℓ未満	0.0005mg以下	2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005mg/ℓ未満	水銀0.005mg以下
3 カドミウム	0.0003mg/ℓ未満	0.0003mg/ℓ未満	0.003mg以下	3 カドミウム及びその化合物	0.001mg/ℓ未満	ｶﾄﾞﾐｳﾑ0.03mg以下
4 鉛	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.01mg以下	4 鉛及びその化合物	0.005mg/ℓ未満	鉛0.1mg以下
5 六価クロム	0.005mg/ℓ未満	0.005mg/ℓ未満	0.05mg以下	5 有機燐化合物 ※1	0.1mg/ℓ未満	1mg以下
6 砒素	0.002mg/ℓ	0.001mg/ℓ	0.01mg以下	6 六価クロム化合物	0.02mg/ℓ未満	六価ｸﾛﾑ0.5mg以下
7 全シアン	不検出	不検出	検出されないこと	7 砒素及びその化合物	0.001mg/ℓ未満	砒素0.1mg以下
8 ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB)	不検出	不検出	検出されないこと	8 シアン化合物	0.1mg/ℓ未満	ｼｱﾝ1mg以下
9 トリクロロエチレン	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.01mg以下	9 ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB)	0.0005mg/ℓ未満	0.003mg以下
10 テトラクロロエチレン	0.0005mg/ℓ未満	0.0005mg/ℓ未満	0.01mg以下	10 トリクロロエチレン	0.002mg/ℓ未満	0.1mg以下
11 ジクロロメタン	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.02mg以下	11 テトラクロロエチレン	0.0005mg/ℓ未満	0.1mg以下
12 四塩化炭素	0.0002mg/ℓ未満	0.0002mg/ℓ未満	0.002mg以下	12 ジクロロメタン	0.002mg/ℓ未満	0.2mg以下
13 1･2-ジクロロエタン	0.0004mg/ℓ未満	0.0004mg/ℓ未満	0.004mg以下	13 四塩化炭素	0.0005mg/ℓ未満	0.02mg以下
14 1･1-ジクロロエチレン	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.1mg以下	14 1･2-ジクロロエタン	0.001mg/ℓ未満	0.04mg以下
15 1･2-ジクロロエチレン	0.004mg/ℓ未満	0.004mg/ℓ未満	0.04mg以下	15 1･1-ジクロロエチレン	0.002mg/ℓ未満	1mg以下
16 1･1･1-トリクロロエタン	0.0005mg/ℓ未満	0.0005mg/ℓ未満	1mg以下	16 シス-1･2-ジクロロエチレン	0.004mg/ℓ未満	0.4mg以下
17 1･1･2-トリクロロエタン	0.0005mg/ℓ未満	0.0005mg/ℓ未満	0.006mg以下	17 1･1･1-トリクロロエタン	0.0005mg/ℓ未満	3mg以下
18 1･3-ジクロロプロペン	0.0002mg/ℓ未満	0.0002mg/ℓ未満	0.002mg以下	18 1･1･2-トリクロロエタン	0.0005mg/ℓ未満	0.06mg以下
19 チウラム	0.0006mg/ℓ未満	0.0006mg/ℓ未満	0.006mg以下	19 1･3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ未満	0.02mg以下
20 シマジン	0.0003mg/ℓ未満	0.0003mg/ℓ未満	0.003mg以下	20 チウラム	0.006mg/ℓ未満	0.06mg以下
21 チオベンカルブ	0.002mg/ℓ未満	0.002mg/ℓ未満	0.02mg以下	21 シマジン	0.003mg/ℓ未満	0.03mg以下
22 ベンゼン	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.01mg以下	22 チオベンカルブ	0.02mg/ℓ未満	0.2mg以下
23 セレン	0.001mg/ℓ未満	0.001mg/ℓ未満	0.01mg以下	23 ベンゼン	0.001mg/ℓ未満	0.1mg以下
24 1,4-ジオキサン	0.005mg/ℓ未満	0.005mg/ℓ未満	0.05mg以下	24 セレン及びその化合物	0.001mg/ℓ未満	0.1mg以下
25 クロロエチレン	0.0002mg/ℓ未満	0.0002mg/ℓ未満	0.002mg以下	25 1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ未満	0.5mg以下
26 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2mg/ℓ未満	0.5mg/ℓ	10mg以下	26 ほう素及びその化合物	0.60mg/ℓ	50mg以下（海域以外）
27 ふっ素	0.10mg/ℓ	0.08mg/ℓ	0.8mg以下	27 ふっ素及びその化合物	0.15mg/ℓ	15mg以下（海域以外）
28 ほう素	0.05mg/ℓ	0.03mg/ℓ	1mg以下	28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.3mg/ℓ	合計量200mg以下
29 過マンガン酸カリウム消費量	1.8mg/ℓ	1.0mg/ℓ	－	29 生物化学的酸素要求量（BOD）	4.0mg/ℓ	60mg以下
30 ダイオキシン類	0.018	0.015	1pg-TEQ以下	30 化学的酸素要求量（COD）	2.0mg/ℓ	90mg以下
				31 浮遊物質量（SS）	6mg/ℓ	60mg以下
				32 ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油類含有量）	0.5mg/ℓ未満	5mg以下
				33 ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油脂類含有量）	0.5mg/ℓ未満	30mg以下
				34 フェノール類含有量	0.005mg/ℓ未満	5mg以下
				35 銅含有量	0.03mg/ℓ	3mg以下
				36 亜鉛含有量	0.053mg/ℓ	2mg以下
				37 溶解性鉄含有量	0.03mg/ℓ未満	10mg以下
				38 溶解性マンガン含有量	0.24mg/ℓ	10mg以下
				39 クロム含有量	0.02mg/ℓ未満	2mg以下
				40 大腸菌数	20CFU/mL未満	800CFU/mL未満
				41 窒素含有量 ※2	0.5mg/ℓ	120（日間平均60）以下
				42 燐含有量 ※2	0.1mg/ℓ未満	16（日間平均8）以下
				43 ダイオキシン類	0.00048	10pg-TEQ以下

※1 ﾊﾟﾗﾁｵﾝ,ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ,ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPN

※2 環境大臣が定める湖沼等に排出される排出水に限る