一関清掃センターごみ焼却施設　維持管理記録

平成30年度

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号イに係る項目】

炉	処分した一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
１号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,063.36	993.91	814.69	982.61	1,154.16	901.26	559.30	905.30	821.46	1,113.44	1,136.44	871.05	11,316.98
２号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,160.41	1,064.23	1,165.86	1,059.48	710.41	1,056.43	1,290.76	1,138.96	1,021.03	622.77	597.05	910.41	11,797.80
合　計　焼　却　量		t	2,223.77	2,058.14	1,980.55	2,042.09	1,864.57	1,957.69	1,850.06	2,044.26	1,842.49	1,736.21	1,733.49	1,781.46	23,114.78

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ロに係る項目】

炉	測定場所	項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	946	951	945	936	942	927	937	936	933	943	944	944	
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	1.1	1.8	1.5	1.5	100
2号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	939	945	938	927	943	937	928	926	923	921	946	948	
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	0.6	0.3	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.9	1.9	2.1	1.4	1.8	100

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ハに係る項目】

炉	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日							22～24					
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日							30、31	1				
2号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日										22、23		
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日											1～3	

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ニに係る項目】

炉	測定場所	項目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日							8月8日						2月20日		
			測定結果が得られた年月日							9月27日						3月8日		
			検査結果	ばいじん	g/m³N					0.008						0.001未満		0.15
				硫黄酸化物	m³N/h					0.21						0.064		60/61
				窒素酸化物	ppm					120						150		300
				塩化水素	mg/m³N					300						170		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日							8月8日								
			測定結果が得られた年月日							9月7日								
			検査結果		ng-TEQ/m³N					0.0075								5
2号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日							8月25日						2月21日		
			測定結果が得られた年月日							9月27日						3月8日		
			検査結果	ばいじん	g/m³N					0.003						0.012		0.15
				硫黄酸化物	m³N/h					0.26						0.067		63/62
				窒素酸化物	ppm					140						140		300
				塩化水素	mg/m³N					320						190		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日							8月25日								
			測定結果が得られた年月日							9月20日								
			検査結果		ng-TEQ/m³N					0.055								5