一関清掃センターごみ焼却施設　維持管理記録

令和２年度

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号イに係る項目】

炉	処分した一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
１号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,075.24	903.60	833.28	1,197.36	1,033.00	684.39	1,064.48	214.91	817.72	829.29	1,113.00	748.50	10,514.77
２号炉	可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ	t	1,256.20	954.12	1,020.23	849.72	847.03	1,225.90	912.21	1,242.21	1,186.24	775.20	551.05	1,079.70	11,899.81
合　計　焼　却　量		t	2,331.44	1,857.72	1,853.51	2,047.08	1,880.03	1,910.29	1,976.69	1,457.12	2,003.96	1,604.49	1,664.05	1,828.20	22,414.58

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ロに係る項目】

炉	測定場所	項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	952	950	954	948	934	925	923	958	958	951	954	953	
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	0.5	0.5	0.7	0.3	0.8	0.8	0.8	0.2	0.9	1.1	1.9	1.4	100
2号炉		測定結果が得られた年月日														
	炉出口	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	944	949	951	949	955	957	942	951	938	934	947	943	
	EP入口	集じん器流入燃焼ガス温度	℃	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
	EP出口	排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	0.9	0.8	1.2	0.8	0.9	0.5	0.6	0.7	1.0	1.2	1.7	2.1	100

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ハに係る項目】

炉	項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日								8～10				
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日								16～18				
2号炉	冷却設備に堆積したばいじんの除去日										26～28		
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去日											1～3	

【廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一項第一号ニに係る項目】

炉	測定場所	項　目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日						8月5日						2月19日		
			測定結果が得られた年月日						8月26日						3月5日		
			検査結果	ばいじん g/m³N					0.0012未満						0.0015		0.15
				硫黄酸化物 m³N/h					0.31						0.21		61/61
				窒素酸化物 ppm					130						120		300
				塩化水素 mg/m³N					290						220		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日						8月5日								
			測定結果が得られた年月日						9月1日								
			検査結果	ng-TEQ/m³N					0.057								5
2号炉	煙突入口	ばい煙濃度	排ガスを採取した年月日						8月6日						2月20日		
			測定結果が得られた年月日						8月26日						3月5日		
			検査結果	ばいじん g/m³N					0.0014未満						0.0017		0.15
				硫黄酸化物 m³N/h					0.25						0.28		63/65
				窒素酸化物 ppm					130						120		300
				塩化水素 mg/m³N					260						150		700
	煙突入口	ＤＸＮ類	排ガスを採取した年月日						8月6日								
			測定結果が得られた年月日						9月1日								
			検査結果	ng-TEQ/m³N					0.015								5