

質問回答書

業務委託名	一関市公共下水道(東山処理区)浄化センター耐水化基本設計業務委託	履行場所	一関市東山町松川字野谷起地内	開札年月日	令和7年7月29日
No.	質問		回答		
1	別表1内「構造検討(浮力、水圧)」について、検討の水準(レベル)は、壁など部分検討レベルでしょうか。それともフレーム計算でしょうか。		別表1内「構造検討(浮力、水圧)」について、検討の水準(レベル)は、部分検討レベルとなります。		
2	仕様書内「15.参考図書」の「下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)」について、今年度の改定が予定されていますが、改定時期が未定であることから、現行最新版の2014年版を参考とすることによってよろしいでしょうか。		仕様書内「15.参考図書」の「下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)」について、現行最新の2014年版を参考としてください。		
3	仕様書内「16.その他」の(1)について、「それらの図化(CAD化、GIS化)は本業務に含まない。」とありますが、同「3.業務の内容」の(8)において、作成する基本設計図に必要な部分はCAD化することによってよろしかったでしょうか。		仕様書内「16.その他」の(1)について、「それらの図化(CAD化、GIS化)は本業務に含まない。」とありますが、基本設計図に必要な部分はCAD化してください。		
4	仕様書内「3.業務の内容」の(8)について、「検討すべき項目を示した仕様書を作成する。」とありますが、企画書または申し送り事項を作成するという点によってよろしかったでしょうか。		仕様書内「3.業務の内容」の(8)について、「検討すべき項目を示した仕様書を作成する。」とありますが、仕様書の案の作成を想定していますので、企画書または申し送り事項の作成によろしいです。		
5	仕様書内「3.業務の内容」の(4)について、施設情報はエクセルで整理したものでよろしいでしょうか。 また、図面は借用したものをPDF化することによってよろしかったでしょうか。		仕様書内「3.業務の内容」の(4)について、施設情報はエクセルでの整理、図面はPDF化することによろしいです。		