

質問回答書

<p>工事 (業務) 名</p>	<p>一般県道白崖弥栄線他配水管布設替工事</p>	<p>工事(履行)場 所</p>	<p>一関市花泉町日形字中神地内他</p>	<p>開札年月日</p>	<p>令和7年6月26日</p>
<p>No.</p>	<p>質 問</p>		<p>回 答</p>		
<p>1</p>	<p>HPPEの規格について、ご教示願います。</p>		<p>高密度ポリエチレン管(1種二層管)となります。</p>		
<p>2</p>	<p>配管の接合方法について、ご教示願います。</p>		<p>金属継手での接合となります。</p>		