

質問回答書

<p>工事 (業務) 名</p>	<p>花泉学校給食センターコンテナプール室空調設備設置工事</p>	<p>工事(履行)場 所</p>	<p>一関市花泉町涌津字松子沢地内</p>	<p>開札年月日</p>	<p>令和7年5月29日</p>
<p>No.</p>	<p>質 問</p>		<p>回 答</p>		
<p>1</p>	<p>機器設備の「あと施工アンカー」の仕様について、ご教示願います。</p>		<p>金属拡張アンカー打ち込み式M10とします。</p>		
<p>2</p>	<p>附帯建築工事の「室内機吊金物」の仕様について、ご教示願います。</p>		<p>4点吊L型振れ止め金具(亜鉛めっき仕上げ)とします。</p>		