

質問回答書

<p>工事 (業務) 名</p>	<p>藤沢中学校浄化槽改修工事</p>	<p>工事(履行)場 所</p>	<p>一関市藤沢町藤沢字狩野地内</p>	<p>開札年月日</p>	<p>令和6年11月27日</p>
<p>No.</p>	<p>質 問</p>		<p>回 答</p>		
<p>1</p>	<p>仮設工事の槽内洗浄バキューム1式の明細についてご教示願います。</p>		<p>バキューム車2日の使用料および待機料を見込んでおります。</p>		
<p>2</p>	<p>仮設工事の槽内換気ダクト送風機1式の明細についてご教示願います。</p>		<p>連続換気送風機、ダクトおよび連続硫化水素量測定器の設置並びに撤去、コンパネやシートの養生を見込んでおります。</p>		