

質問回答書

<p>工事 (業務) 名</p>	<p>市道津谷川線舗装修繕工事</p>	<p>工事(履行)場 所</p>	<p>一関市藤沢町徳田字辻道地内他</p>	<p>開札年月日</p>	<p>令和6年10月30日</p>
<p>No.</p>	<p>質 問</p>		<p>回 答</p>		
<p>1</p>	<p>週休2日工事の補正係数算出に使用した現場閉所の達成条件についてご教示願います。</p>		<p>岩手県県土整備部週休2日工事实施要領に基づき、月単位での週休2日(4週8休、閉所率28.5%以上)として、補正しております。</p>		