

質問回答書

<p>工事 (業務) 名</p>	<p>一関運動公園野球場大規模改修(建築)工事</p>	<p>工事(履行)場 所</p>	<p>一関市萩荘字箱清水地内</p>	<p>開札年月日</p>	<p>令和6年9月12日</p>
<p>No.</p>	<p>質 問</p>		<p>回 答</p>		
<p>1</p>	<p>内装改修の硬質塩化ビニルシート張りt5.0(耐スパイク仕様)とありますが、具体的にどのような材料を想定されているのか、メーカー名と材料名についてご教示願います。</p>		<p>床材は、パーティクルマット(ミズシマ)を参考にしておりますが、これにより難しい場合は協議により決定します。</p>		
<p>2</p>	<p>撤去工事に伴い、アスベスト含有建材は無しでよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>		<p>野球場の施工年代(改修工事を含む)からアスベストは含まれていないと想定し積算しておりますが、現状を確認し不明な場合は協議により決定します。</p>		