

質問回答書

<p>工事 (業務) 名</p>	<p>一関学習交流館下水道切替工事</p>	<p>工事(履行)場 所</p>	<p>一関市赤荻字桜町地内</p>	<p>開札年月日</p>	<p>令和6年8月29日</p>
<p>No.</p>	<p>質 問</p>		<p>回 答</p>		
<p>1</p>	<p>新設樹と既存公共樹の接続箇所における掘削時の山留は、設計に含まれているかご教示願います。</p>		<p>距離が短いため含まれていません。現場掘削状況により協議するものとします。</p>		