

質問回答書

<p>工事 (業務) 名</p>	<p>田河津市民センター照明設備改修工事</p>	<p>工事(履行)場 所</p>	<p>一関市東山町田河津字石ノ森地内</p>	<p>開札年月日</p>	<p>令和6年8月29日</p>
<p>No.</p>	<p>質 問</p>		<p>回 答</p>		
<p>1</p>	<p>【体育館】照明器具26個(光束21300lm,消費電力112W,電圧100～242V,広角タイプ,直付型)について、防球ガード(下面、側面)の計上の有無をご教示願います。</p>		<p>下面ガード、側面ガード計上有になります。</p>		