



令和7年6月16日

午前10時

## 「PFOS および PFOA」水質検査結果について

令和7年度「PFOS および PFOA」水質検査において、5月に実施した結果を公表します。

### 1 本年度の検査概要

- (1) 検査期間 4月23日(水)～令和8年3月31日(火)
- (2) 検査箇所 市内の全水源34カ所の原水、3カ所の浄水および北上川表流水

### 2 5月の検査結果

- ・ 国が定める暫定目標値(50ng/L)を超えた箇所はなかった
- ・ 市の管理上の判断基準(5ng/L)を超えた箇所が2カ所あった
  - ・ 川崎第1水源(原水) 6ng/L (5月19日採水)
  - ・ 川崎第2水源(原水) 6ng/L (5月19日採水)
- ・ 市の管理上の判断基準と同等の箇所が3カ所あった
  - ・ 川崎支所給水栓(浄水) 5ng/L (5月19日採水)
  - ・ 小間木水源(原水) 5ng/L (5月7日採水)
  - ・ 古川水源(原水) 5ng/L (5月27日採水)
- ・ その他の箇所は、市の管理上の判断基準未満であった

#### 小間木水源の概要

- (1) 場所 弥栄字小間木地内
- (2) 水源種別 地下水(浅井戸)
- (3) 給水区域 狐禅寺の一部、真柴の一部、滝沢の一部および弥栄全域  
(小間木配水池および藤ノ沢配水池系 旧真滝・弥栄地区簡易水道区域)
- (4) その他 小間木水源は、川崎第1水源および川崎第2水源の北上川上流約800メートルに位置している

#### 古川水源の概要

- (1) 場所 藤沢町藤沢字古川地内
- (2) 水源種別 地下水(浅井戸)
- (3) 給水区域 藤沢町藤沢の一部(館山配水池系)

## 3 水質検査を強化・継続している採水地点の結果

採水日 採水地点	今回	過去の検査結果		
	令和7年5月19日	令和7年3月11日	令和6年12月18日	令和6年9月17日
川崎支所給水栓 (浄水)	5 ng/L	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満	6 ng/L
川崎第1水源 (原水)	6 ng/L	8 ng/L	8 ng/L	7 ng/L
川崎第2水源 (原水)	6 ng/L	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満
北上川表流水	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満	5 ng/L 未満	—

(暫定目標値 50ng/L 以下 市の管理上の判断基準 5 ng/L)

## 4 今後の予定

## (1) 川崎地域

- ・ 水質検査強化の継続
- ・ 水源の取水割合の変更の検討
- ・ 低減策の検討

## (2) 小間木水源および古川水源

水質検査の強化(市の管理上の判断基準を超過していないが、発生状況を把握するため)

## 5 その他

これまでと同様、検査結果は、市ホームページで公表します。

## 問い合わせ先

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号

上下水道部水道課 上下水道部次長兼水道課長 佐藤

水質管理係長 佐藤

電話:(0191)26-4878 (ダイヤル)

FAX:(0191)26-0181

メールアドレス:suido@city.ichinoseki.iwate.jp