

令和6年10月25日
午後1時

千厩アイスアリーナの不凍液漏洩の疑いに係る水質検査結果について

6月21日（金）にプレスリリースをした千厩アイスアリーナの製氷用不凍液の漏洩の疑いに係り、周辺区域の井戸水について、2回目の水質検査を実施しました。結果は以下のとおりです。

1 検査日（採水日）

- ① 周辺井戸2カ所・・・・・・9月19日（木）

2 検査結果「通知日」

- ① 周辺井戸2カ所「10月16日（水）」

不凍液成分の検出はされませんでした。

以上の結果、1回目検査（6月12日（水）実施）からの時間経過も踏まえ、水質への影響はないものと判断しました。

- ② 井戸水検査については、今回の検査結果を踏まえ終了とします。

3 周辺住民への周知

関係する住民へ上記結果を説明済み。

問い合わせ先 一関市役所千厩支所
〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方 174
千厩支所次長兼地域振興課長 菅原
電話：(0191)53-2111（代表）
FAX：(0191)53-2110
メールアドレス：yoshiyukis@city.ichinoseki.iwate.jp