

令和6年6月21日
午後3時

千厩アイスアリーナの不凍液漏洩の疑いがある事案が発生しました

千厩アイスアリーナの製氷用不凍液が、点検により減っていることが発見され、調査の結果、劣化した配管部分から漏洩した可能性があるかと判断しました。

点検業者からの報告を受け、4月から5月にかけて周辺住民への説明を行いました。

さらに、周辺の井戸調査を6月12日（水）から28日（金）までの予定で実施しています。

また、側溝などから流れ出たことも考えられ、周辺のため池の調査を6月20日（木）から7月10日（水）までの予定で実施しています。

なお、当該不凍液は、環境基準に係る漏洩事案として、県への報告義務がある水質汚濁、土壌汚染には当たらず、消防法上の危険物にも該当していません。

1 施設の名称、管理主体

- 施設名称：千厩アイスアリーナ（平成6年度建築）
（住所：一関市千厩町千厩字上駒場 360 番地 14）
[延べ床面積] 1,430.40 m²（リンク面積：736.75 m²）
- 管理主体：【指定管理施設】管理者（一般社団法人）一関市体育協会

問い合わせ先 一関市役所千厩支所
〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方 174
千厩支所次長兼地域振興課長 菅原 由幸
電話：(0191) 53 - 2111（代表）
FAX：(0191) 53 - 2110
メールアドレス：yoshiyukis@city.ichinoseki.iwate.jp