

質問回答書

工事名	赤荻クラブ下水道切替工事	工事場所	一関市赤荻字桜町地内	開札年月日	令和7年12月23日
No.	質問		回答		
1	<p>附帯建築工事において、トイレブース取外し再設置一式とありますが、詳細をご教示ください。</p>		<p>トイレブースについて、男女ともに材質はホリ合板、高さは2100mm程度、形状は図面の通りです。</p>		