

質問回答書

工事名	市営青葉アパート浴室改修工事	工事場所	一関市青葉一丁目地内	開札年月日	令和7年12月23日
No.	質問		回答		
1	コンセントが内訳書と図面上で仕様が違いますが、図面上の仕様(2WP ET/防水仕様)でよろしいでしょうか。		内訳書の仕様(E)が正となります。  ※正誤表を添付いたします。(「縦覧データの訂正について」) (パスワードは、指名競争入札通知書に記載のパスワードと同様です。)		
2	1種金属線ぴ(MM1)については内訳書のとおりでよろしいでしょうか。(屋外コンセント設置の場合、樹脂製の電線管等で保護が必要となるため。)		1種金属線ぴ(MM1)については、内訳書のとおりです。		
3	金属短管貫通処理はコア抜き40mmを含んでよろしいでしょうか。		金属短管貫通処理はコア抜き40mmを含んでおりません。		
4	既存の照明器具、換気扇撤去は内訳に記載されておりますが、ユニットバス分の照明器具、換気扇の接続は内訳に記載されていません。見積りに計上してもよろしいでしょうか。		照明器具、換気扇の接続は、ユニットバスの取付費に含んでおります。		