

質問回答書

工事名	関が丘市民センター1階トイレ改修(機械設備)工事	工事場所	一関市関が丘地内	開札年月日	令和7年10月29日
No.	質問		回答		
1	電灯設備(コンセント)の「1種金属線ぴ(MM1)」について、コーナーボックス及びブッシングの可否をご教示願います。		コーナーボックス及びブッシングは必要ありません。		
2	電灯設備(照明、コンセント)について、天井内のジョイントボックスが明記されていませんが、新設となるのでしょうか。		天井内のジョイントボックスは既存品再利用となります。		