

令和7年10月24日

午後4時

千厩アイスアリーナの利用中止について

製氷用（リンク冷却用）不凍液配管設備が経年劣化により破損した千厩アイスアリーナのスケート場について、特殊な配管構造となっており、劣化・損耗状況の確認に不測の日数を要していることから、当面、本施設の利用を中止することとしました。

1 経過

- 令和6年の保守点検により製氷用（リンク冷却用）不凍液が減っていることが発見され、経年劣化した配管部分（穿孔箇所）から漏えいした可能性があるかと判断した。
- 当該配管設備は、建築から30年以上経過しているため、全体的に腐食や損耗が見られ、特殊な配管構造であるため、不凍液の全量回収に向けた作業工程で施設の一部解体の必要が生じた。
- 施設の周囲に影響が及ばないように、現時点でスケートリンクの一部を解体する必要があることから、当面、本施設の利用を中止せざるを得ないと判断した。
- 漏えいの疑いのある不凍液の屋外への流出は確認されていないが、毎月目視による周辺確認を実施している。

2 施設の概要

施設名称	千厩アイスアリーナ
所在地	一関市千厩町千厩字上駒場 360 番地 14
開所年月日	平成6年10月19日開所、平成6年10月20日営業開始

問い合わせ先
〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方 174
千厩支所次長兼地域振興課長 佐藤
電話：(0191)53 - 2111（代表） FAX：(0191)53 - 2110
メールアドレス：senshinko@city.ichinoseki.iwate.jp