

質問回答書

工事名	一関地域市街地活性化施設屋外非常階段改修工事	工事場所	一関市大町地内	開札年月日	令和7年8月27日
No.	質問		回答		
1	環境配慮工事を行う上で、外部足場の最上部を養生ができるように囲う必要がありますか。		作業区画外部への飛散を防止するために必要な措置として、最上部を囲うなどの施工計画を立てる必要があります。		