

質問回答書

工事名	(仮称)前堀多目的グラウンドトイレ建設(建築)工事	工事場所	一関市中里字荒谷地内他	開札年月日	令和8年4月27日
No.	質問		回答		
1	鉄筋工事について、鉄筋詳細図が見当たりません。土間及び立上りの鉄筋の間隔をご教示願います。		図面No.S-03に記載のとおり、土間配筋@250タテヨコ共、基礎立ち上がり腹筋@250、基礎立ち上がりせん断補強筋@250となっております。		