

質問回答書

工事名	(仮称)前堀多目的グラウンド駐車場整備工事	工事場所	一関市中里字荒谷地内他	開札年月日	令和8年4月27日
No.	質問		回答		
1	本工事費内訳書の「地盤改良工-路床安定処理工-安定処理」における改良材の固化材添加量についてご教示ください。		改良材の固化材添加量については、100㎡当たり2.190tを計上しています。		