

質問回答書

工事名	涌津市民センター屋根改修工事	工事場所	一関市花泉町涌津字松ノ坊地内	開札年月日	令和8年4月27日
No.	質問	回答			
1	設計書5ページ 塗装改修の外壁項目の成形セメント板面に係る下地調整と塗装について、数量が30.5㎡とありますが、これは越屋根部1か所のみ数量でしょうか。それ以外に対象となる箇所はありますか。	越屋根部1か所のみ数量となります。			
2	立面図A-05 塗装改修部仕上表(越屋根部)の改修について、外壁の項目に水洗いの表記がありますが、これは越屋根の外壁部1か所のみでしょうか。1階の外壁は、範囲外としますか。	越屋根の外壁部のみとなります。			
3	立面図A-05 塗装改修部仕上表(越屋根部)の改修について、鼻隠しの項目の下地調整と塗装は越屋根部のみでしょうか。1階の鼻隠しは、範囲外でしょうか。	越屋根部のみとなります。			
4	太陽光パネルは、取り外し時点から復旧までの期間は切り離しと考えてよいのでしょうか。施設への影響や使用契約に問題はないのでしょうか。	取り外し時点から復旧までの期間は、切り離しての作業を想定し積算しております。また、施設への影響等については問題ありません。			
5	取り外した太陽光パネルを仮置きできる場所はあるのでしょうか。	現場敷地内での仮置きを想定しております。			