

質問回答書

工事名	千厩保育園空調設備改修工事	工事場所	一関市千厩町千厩字宮田地内	開札年月日	令和8年4月27日
No.	質問		回答		
1	<p>図面番号M-3について、AC-1で冷房能力6.3kwと暖房能力7.1kwの組合せはないとのメーカーの答えがあり、どちらかのkw数が間違いではないか、確認願います。</p>		<p>別紙、「縦覧データの差し替えについて」をご参照ください。 ※縦覧データ(該当ページのみ)を添付いたします。 (パスワードは、指名通知書に記載したパスワードと同じです。)</p>		