

質問回答書

工事名	市道刈生沢線他配水管布設替工事	工事場所	一関市花泉町日形字中通地内	開札年月日	令和8年5月27日
No.	質問		回答		
1	<p>共通仮設費、現場管理費への対象額積み上げに関して、水に接する部分の管材費はその1/2を計上すると思いますが、排水設備(一部を除く)についてもこの1/2積み上げの対象としてよろしいでしょうか。</p>		<p>水道歩掛のとおり、水を直接輸送する管類とその他設備に係る費用を管材費としておりますので、排水設備についても管材費に含まれるものは1/2計上としております。</p>		
2	<p>管・部材ですが、昨今の国際情勢の影響により、入荷時期が未定となっております。材料の入荷の遅れの場合、工事期間の延長を認めていただくことは可能でしょうか。また、管材の材料費高騰についても検討していただけるのでしょうか。</p>		<p>工事期間の延長については、契約後、別途協議とします。 材料費高騰への対応については、特記仕様書のとおり単価適用年月変更請求が可能な工事となっております。その他の事象については契約後、別途協議とします。</p>		