

質問回答書

工事名	大原保育園空調設備改修工事	施工場所	一関市大東町大原字立町地内	開札年月日	令和8年5月27日
No.	質問		回答		
1	<p>図面M-3について、空調設備機器表の機器仕様欄に寒冷地仕様と記載がありますが、参考型式を確認したところ、寒冷地仕様ではありませんでした。どちらのルームエアコンを設置すると考えたらよろしいか、ご教示願います。</p>		<p>参考型式のとおり、一般用に訂正いたします。</p> <p>※ 別紙、「縦覧データの訂正について」をご参照ください。          ※ 縦覧データ(該当ページのみ)を添付いたします。          (パスワードは、指名通知書に記載したパスワードと同様となります。)</p>		