花泉地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	大森水源(浅井戸)											
水道施設名		大森浄水場(大森配水池)											
採水地点		老松字沼ノ沢											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月21日	令和8年8月25日	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	0.00005mg/l未満	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.54	−	0.37	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	0.08mg/l未満	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	0.0002mg/l未満	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	−	0.06mg/l未満	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006mg/l未満	−	0.006mg/l未満	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	0.001	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	−	0.02mg/l未満	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	0.03mg/l未満	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	9.3	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	13.5	13.6	13.4	14.1	14.1	13.4						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	55	−	55	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	121	−	112	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	0.02mg/l未満	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	0.0005mg/l未満	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.31	0.30	0.32	0.33	0.34	0.30						
pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30						

花泉地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	汁足水源(浅井戸)											
水道施設名		汁足浄水場(汁足配水池)											
採水地点		老松字水沢屋敷											
採水年月日		令和8年4月21日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月21日	令和8年8月25日	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003mg/l未満	−	0.0003mg/l未満	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	0.00005mg/l未満	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.33	−	0.26	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	0.08mg/l未満	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	0.0002mg/l未満	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004mg/l未満	−	0.004mg/l未満	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06mg/l未満	−	0.06mg/l未満	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l未満	−	0.002mg/l未満	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006mg/l未満	−	0.006mg/l未満	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	−	0.001mg/l未満	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01mg/l未満	−	0.01mg/l未満	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003mg/l未満	−	0.003mg/l未満	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009mg/l未満	−	0.009mg/l未満	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l未満	−	0.008mg/l未満	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02mg/l未満	−	0.02mg/l未満	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	0.03mg/l未満	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	0.1mg/l未満	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	10.4	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005mg/l未満	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	5.0	4.9	5.2	5.5	5.5						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	36	−	37	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	129	−	138	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	0.02mg/l未満	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l未満	−	0.000001mg/l未満	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	0.005mg/l未満	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	0.0005mg/l未満	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.13	0.14	0.15	0.17	0.16	0.18						
pH値	5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50						

花泉地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	大森水源(浅井戸)											
水道施設名		大森浄水場(工業団地配水池)											
採水地点		花泉字花立前											
採水年月日		※※※	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	令和8年8月25日	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	–	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	–	検出せず	–	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
シス･トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
銅及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
塩化物イオン	200mg/l以下	–	13.6	–	14.2	14.1	13.4						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
蒸発残留物	500mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	–	0.30	–	0.32	0.33	0.30						
pH値	5.8～8.6	–	7.0	–	7.0	7.0	7.1						
味	異常でないこと	–	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	–	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	–	1度未満	–	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	–	0.1度未満	–	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	–	0.20	–	0.20	0.20	0.20						

花泉地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称		大森水源(浅井戸)											
水道施設名	水道法による	大森浄水場(清水配水池)											
採水地点	判定基準	花泉字天王沢沖											
採水年月日		※※※	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	令和8年8月25日	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	–	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	–	検出せず	–	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
シス･トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
銅及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
塩化物イオン	200mg/l以下	–	13.6	–	14.1	14.1	13.4						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
蒸発残留物	500mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	–	0.29	–	0.32	0.33	0.30						
pH値	5.8～8.6	–	6.8	–	6.8	6.9	6.9						
味	異常でないこと	–	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	–	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	–	1度未満	–	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	–	0.1度未満	–	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	–	0.20	–	0.20	0.20	0.20						

花泉地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	大森水源(浅井戸)											
水道施設名		大森浄水場(石名坂配水池)											
採水地点		金沢字中屋敷											
採水年月日		※※※	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	令和8年8月25日	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	–	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	–	検出せず	–	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
シス･トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
銅及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
塩化物イオン	200mg/l以下	–	13.7	–	14.2	14.1	13.5						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
蒸発残留物	500mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	–	0.31	–	0.65	0.35	0.32						
pH値	5.8～8.6	–	7.0	–	6.9	6.9	6.9						
味	異常でないこと	–	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	–	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	–	1度未満	–	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	–	0.1度未満	–	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	–	0.20	–	0.20	0.20	0.20						

花泉地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	大森水源(浅井戸)											
水道施設名		大森浄水場(割山配水池)											
採水地点		日形字井戸沢											
採水年月日		※※※	令和8年5月18日	※※※	令和8年7月21日	令和8年8月25日	令和8年9月28日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	–	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	–	検出せず	–	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
シス･トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ベンゼン	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
塩素酸	0.6mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
クロロホルム	0.06mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
臭素酸	0.01mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
銅及びその化合物	1mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
塩化物イオン	200mg/l以下	–	13.6	–	14.2	14.1	13.4						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
蒸発残留物	500mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
フェノール類	0.005mg/l以下	–	–	–	–	–	–						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	–	0.32	–	0.33	0.33	0.30						
pH値	5.8～8.6	–	7.0	–	6.9	7.0	7.0						
味	異常でないこと	–	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	–	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	–	1度未満	–	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	–	0.1度未満	–	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	–	0.20	–	0.20	0.20	0.20						