大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	松井水源地（湧水）											
水道施設名		松井浄水場(松井配水池)											
採水地点		大原字清水田											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月12日	令和8年6月23日	令和8年7月14日	令和8年8月25日	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	0.0003mg/l未満	−	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	0.00005mg/l未満	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	1.07	−	−	1.04	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.08mg/l未満	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	0.0002mg/l未満	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	0.06mg/l未満	−	−	0.06mg/l未満	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	0.002	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	0.006mg/l未満	−	−	0.006mg/l未満	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	0.009mg/l未満	−	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	0.008mg/l未満	−	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	0.03mg/l未満	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	4.9	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	4.8	5.4	5.4	5.5	5.2						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	81	−	−	93	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	97	−	−	112	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	0.0005mg/l未満	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.22	0.28	0.36	0.32	0.36	0.35						
pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4	7.4						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60						

大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	中島水源(浅井戸)、沼ノ沢水源(湧水)											
水道施設名		八幡舘浄水場(八幡舘配水池)											
採水地点		大原字岩谷堂											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月12日	令和8年6月23日	令和8年7月14日	令和8年8月25日	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	0.0003mg/l未満	−	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	0.00005mg/l未満	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	1.27	−	−	1.07	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.08mg/l未満	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	0.0002mg/l未満	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	0.06mg/l未満	−	−	0.06mg/l未満	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	0.002	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	0.006mg/l未満	−	−	0.006mg/l未満	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	0.009mg/l未満	−	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	0.008mg/l未満	−	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	0.03mg/l未満	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	5.7	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	5.2	5.0	5.5	5.4	5.3						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	74	−	−	82	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	112	−	−	111	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	0.0005mg/l未満	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.35	0.29	0.39	0.36	0.35	0.39						
pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	7.3	6.9	6.9	6.9						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.60						

大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	勝善水源(浅井戸)、渋民水源(浅井戸)											
水道施設名		渋民浄水場(勝善配水池)											
採水地点		曽慶字神蔭											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月12日	令和8年6月23日	令和8年7月14日	令和8年8月25日	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	0.0003mg/l未満	−	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	1.03	−	−	0.85	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	0.06mg/l未満	−	−	0.06mg/l未満	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	0.002	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	0.006mg/l未満	−	−	0.006mg/l未満	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	0.009mg/l未満	−	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	0.008mg/l未満	−	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	7.6	8.4	8.3	7.2	7.6						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	57	−	−	57	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	88	−	−	100	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.44	0.44	0.44	0.46	0.49	0.51						
pH値	5.8～8.6	6.5	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40						

大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	摺沢水源(浅井戸)											
水道施設名		摺沢浄水場(摺沢配水池)											
採水地点		摺沢字羽山前											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月26日	令和8年6月23日	令和8年7月14日	令和8年8月25日	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	0.0003mg/l未満	−	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	0.00005mg/l未満	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	1.36	−	−	1.37	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.08mg/l未満	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	0.0002mg/l未満	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	0.06mg/l未満	−	−	0.06mg/l未満	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	0.002	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	0.006mg/l未満	−	−	0.006mg/l未満	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.005	−	−	0.003	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.006	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	0.009mg/l未満	−	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	0.008mg/l未満	−	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	0.03mg/l未満	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	8.0	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	6.9	7.1	6.9	6.4	6.0						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	55	−	−	55	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	113	−	−	93	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	0.0005mg/l未満	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.45	0.54	0.75	0.55	0.58	0.61						
pH値	5.8～8.6	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50						

大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	渋民水源(浅井戸)、勝善水源(浅井戸)											
水道施設名		渋民浄水場(渋民配水池)											
採水地点		渋民字舘下											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月12日	令和8年6月23日	令和8年7月14日	令和8年8月25日	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	0.0003mg/l未満	−	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	0.00005mg/l未満	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	1.02	−	−	0.84	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.08mg/l未満	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	0.0002mg/l未満	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	0.06mg/l未満	−	−	0.06mg/l未満	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	0.002mg/l未満	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	0.006mg/l未満	−	−	0.006mg/l未満	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	0.009mg/l未満	−	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	0.008mg/l未満	−	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	0.03mg/l未満	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	7.6	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	7.6	8.1	8.2	7.3	7.6						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	58	−	−	57	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	82	−	−	92	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	0.0005mg/l未満	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.43	0.46	0.56	0.50	0.49	0.55						
pH値	5.8～8.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.40	0.50	0.40	0.60	0.60						

大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	上巻水源(深井戸)											
水道施設名		摺沢第2浄配水池											
採水地点		摺沢字北長者											
採水年月日		令和8年4月2日	※※※	令和8年6月23日	令和8年7月14日	※※※	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	−	0	0	−	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	−	検出せず	検出せず	−	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	18.0	−	18.7	18.2	−	18.5						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.28	−	0.29	0.31	−	0.33						
pH値	5.8～8.6	7.1	−	7.1	7.1	−	7.1						
味	異常でないこと	異常なし	−	異常なし	異常なし	−	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	−	異常なし	異常なし	−	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	−	1度未満	1度未満	−	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	−	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	−	0.30	0.40	−	0.30						

大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	中川水源(湧水)											
水道施設名		中川浄水場(中川配水池)											
採水地点		鳥海字細田											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月26日	令和8年6月23日	令和8年7月14日	令和8年8月25日	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	0.0003mg/l未満	−	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	0.00005mg/l未満	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	0.61	−	−	0.77	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.08mg/l未満	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	0.0002mg/l未満	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	0.06mg/l未満	−	−	0.06mg/l未満	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	0.002	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	0.006mg/l未満	−	−	0.006mg/l未満	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	0.009mg/l未満	−	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	0.008mg/l未満	−	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	0.03mg/l未満	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	0.120	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	5.5	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	8.0	8.1	8.6	8.6	9.2	8.8						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	73	−	−	90	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	124	−	−	131	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	0.0005mg/l未満	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.22	0.25	0.23	0.27	0.33	0.36						
pH値	5.8～8.6	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.30	0.50	0.40	0.50	0.60						

大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	中川水源(湧水)											
水道施設名		中川浄水場(中川配水池)											
採水地点		猿沢字志田山											
採水年月日		令和8年4月2日	※※※	令和8年6月23日	令和8年7月14日	※※※	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	−	0	0	−	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	−	検出せず	検出せず	−	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
シス･トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	7.9	−	8.6	8.6	−	8.8						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.23	−	0.25	0.28	−	0.36						
pH値	5.8～8.6	6.9	−	7.1	7.0	−	7.1						
味	異常でないこと	異常なし	−	異常なし	異常なし	−	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	−	異常なし	異常なし	−	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	−	1度未満	1度未満	−	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	−	0.1度未満	0.1度未満	−	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	−	0.40	0.40	−	0.40						

大東地域

令和8年度　水質検査結果（浄水）

水源の名称	水道法による判定基準	猿沢水源(浅井戸)											
水道施設名		猿沢浄水場(寒沢配水池)											
採水地点		猿沢字山崎											
採水年月日		令和8年4月2日	令和8年5月26日	令和8年6月23日	令和8年7月14日	令和8年8月25日	令和8年9月15日						
一般細菌	100以下/ml	0	0	0	0	0	0						
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	0.0003mg/l未満	−	−	0.0003mg/l未満	−						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	0.00005mg/l未満	−	−	−	−						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	0.84	−	−	1.13	−						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	0.08mg/l未満	−	−	−	−						
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	0.0002mg/l未満	−	−	−	−						
1,4−ジオキサン	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
シス・トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	0.004mg/l未満	−	−	0.004mg/l未満	−						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	0.002mg/l未満	−	−	−	−						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	0.000005mg/l未満	−	−	0.000005mg/l未満	−						
ベンゼン	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	−	−						
塩素酸	0.6mg/l以下	−	0.06mg/l未満	−	−	0.06mg/l未満	−						
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	0.002	−	−	0.002	−						
クロロホルム	0.06mg/l以下	−	0.006mg/l未満	−	−	0.006mg/l未満	−						
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
臭素酸	0.01mg/l以下	−	0.001mg/l未満	−	−	0.001mg/l未満	−						
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	0.01mg/l未満	−	−	0.01mg/l未満	−						
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	0.003mg/l未満	−	−	0.003mg/l未満	−						
ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	0.009mg/l未満	−	−	0.009mg/l未満	−						
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	0.008mg/l未満	−	−	0.008mg/l未満	−						
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	0.02mg/l未満	−						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	0.03mg/l未満	−	−	−	−						
銅及びその化合物	1mg/l以下	−	0.1mg/l未満	−	−	−	−						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	5.5	−	−	−	−						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	0.005mg/l未満	−						
塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	6.6	6.7	6.5	6.6	6.0						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	64	−	−	73	−						
蒸発残留物	500mg/l以下	−	103	−	−	102	−						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	0.02mg/l未満	−	−	−	−						
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	0.000001mg/l未満	−	−	0.000001mg/l未満	−						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	0.005mg/l未満	−	−	−	−						
フェノール類	0.005mg/l以下	−	0.0005mg/l未満	−	−	−	−						
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/l以下	0.31	0.33	0.46	0.35	0.35	0.43						
pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満						
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満						
残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.50	0.60	0.40	0.70	0.60						